

DANFOS AUTOMATIKA



| R.B. | Šifra robe | Naziv proizvoda | Primedba |
|------|--------------|---------------------------------------|--|
| | 01F | TERMO-ESPANZIONI VENTILI | |
| | | Termo-espansioni ventili (T 2/TE 2) | *-specijalna cena |
| 1 | 01F-068Z3206 | Termo-espanz. ventil TX 2* (R 22) | 1.5m kap., N (-40, +10 C) |
| 2 | 01F-068Z3209 | Termo-espanz. ventil TEX 2* (R 22) | 1.5m kap., N (-40, +10 C) |
| 3 | 01F-068Z3211 | Termo-espanz. ventil TEX 2 (R 22) | 1.5m kap., N (MOP +15 C) |
| 4 | 01F-068Z3225 | Termo-espanz. ventil TEX 2 (R 22) | 1,5m kap., NM (MOP +0 C) |
| 5 | 01F-068Z3227 | Termo-espanz. ventil TEX 2 (R 22) | 1.5m kap., NL (MOP -10 C) |
| 6 | 01F-068Z3229 | Termo-espanz. ventil TEX 2 (R 22) | 1.5m kap., B (MOP -20 C) |
| 7 | 01F-068Z3501 | Termo-espanz. ventil TEZ 2 (R 407C) | 1.5 m kap., N (-40,+10 C) |
| 8 | 01F-068Z3215 | Termo-espanz. ventil TEY 2 (R 502) | 1.5m kap., N (-40, +10 C) |
| 9 | 01F-068Z3346 | Termo-espanz. ventil TN 2 (R 134a) | 1.5 m kap., N (-40,+10 C) |
| 10 | 01F-068Z3348 | Termo-espanz. ventil TEN 2 (R 134a) | 1,5m kap., N (-40, +10 C) |
| 11 | 01F-068Z3400 | Termo-espanz. ventil TS 2 (R 404A) | 1,5m kap., N (-40, +10 C) |
| 12 | 01F-068Z3403 | Termo-espanz. ventil TES 2 (R 404A) | 1,5 m kap., N (-40, +10 C) |
| 13 | 01F-068Z3404 | Termo-espanz. ventil TES 2 (R 404A) | 1,5 m kap., B (-60, -25 C) |
| 14 | 01F-068Z3407 | Termo-espanz. ventil TES 2 (R 404A) | 1,5m kap., NM (MOP +0 C) |
| 15 | 01F-068Z3409 | Termo-espanz. ventil TES 2 (R 404A) | 1,5 m kap., NL (MOP -10 C) |
| 16 | 01F-068Z3411 | Termo-espanz. ventil TES 2 (R 404A) | 1,5 m kap., B (MOP -20 C) |
| 17 | 01F-068Z3428 | Termo-espanz. ventil TES 2 (R 404A) | 1,5 m kap., B (MOP -20 C) |
| 18 | 01F-068-2003 | Dizna TE 2 (00) | (N)1.0 kW(R 22);0.4 kW(R 404A) |
| 19 | 01F-068-2010 | Dizna TE 2 (01) | (N)2.5 kW(R 22);1.6 kW(R 404A) |
| 20 | 01F-068-2015 | Dizna TE 2 (02) | (N)3.5 kW(R 22);2.1 kW(R 404A) |
| 21 | 01F-068-2006 | Dizna TE 2 (03) | (N)5.2 kW(R 22);4.2 kW(R 404A) |
| 22 | 01F-068-2007 | Dizna TE 2 (04) | (N)8.0 kW(R 22);6.0 kW(R 404A) |
| 23 | 01F-068-2008 | Dizna TE 2 (05) | (N)10.5 kW(R 22);7.7 kW(R 404A) |
| 24 | 01F-068-2009 | Dizna TE 2 (06) | (N)5.5 kW(R 22);9.1 kW(R 404A) |
| | | Termo-espansioni ventili (TE 5) | nom. kapac. dizne To/Tc=5/32oC,dTsc=4K |
| 25 | 01F-067B4002 | Kućište ventila TE 5 (01-03) 12/16 mm | ravno, na lemljenje |
| 26 | 01F-067B4004 | Kućište ventila TE 5 (01-03) 12x16 mm | ugaono, na lemljenje |
| 27 | 01F-067B4012 | Kućište ventila TE 5 (04) 16x22 mm | ugaono, na lemljenje |
| 28 | 01F-067B4013 | Kućište ventila TE 5 (01-03) 12x16 mm | ugaono, na holender |
| 29 | 01F-068B3266 | Termostatski element TEF 5 (R 12) | 3m kap., N (MOP +15 oC) |
| 30 | 01F-067B3249 | Termostatski element TEX 5 (R 22) | 3m kap., NM (MOP 0 oC) |
| 31 | 01F-067B3250 | Termostatski element TEX 5 (R 22) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 32 | 01F-067B3251 | Termostatski element TEX 5 (R 22) | 3m kap., B (MOP -20 oC) |
| 33 | 01F-067B3253 | Termostatski element TEX 5 (R 22) | 3m kap., NL (MOP -10 oC) |
| 34 | 01F-067B3267 | Termostatski element TEX 5 (R 22) | 3m kap., N (MOP +15 oC) |
| 35 | 01F-067B3277 | Termostatski element TEZ 5 (R 407C) | 3m kap, N (MOP +15 oC) |
| 36 | 01F-067B3278 | Termostatski element TEZ 5 (R 407C) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 37 | 01F-067B3257 | Termostatski element TEY 5 (R 502) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |

| | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 38 | 01F-067B3258 | Termostatski element TEY 5 (R 502) | 3m kap., B (MOP -20 oC) |
| 39 | 01F-067B3297 | Termostatski element TEN 5 (R 134a) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 40 | 01F-067B3342 | Termostatski element TES 5 (R 404A) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 41 | 01F-067B3344 | Termostatski element TES 5 (R 404A) | 3m kap., B (-60, -25 oC) |
| 42 | 01F-067B3343 | Termostatski element TES 5 (R 404A) | 3m kap., B (MOP -20 oC) |
| 43 | 01F-067B3357 | Termostatski element TES 5 (R 404A) | 3m kap., NM (MOP 0 oC) |
| 44 | 01F-067B3358 | Termostatski element TES 5 (R 404A) | 3m kap., NL (MOP -10 oC) |
| 45 | 01F-067B2089 | Dizna TE 5 (01) stari kodni broj | 13,0 kW (N) R 404A, 19,7 kW (N) R 22 |
| 46 | 01F-067B2090 | Dizna TE 5 (02) stari kodni broj | 17,6 kW (N) R 404A, 26,9 kW (N) R 22 |
| 47 | 01F-067B2091 | Dizna TE 5 (03) stari kodni broj | 25,3 kW (N) R 404A, 38,8 kW (N) R 22 |
| 48 | 01F-067B2092 | Dizna TE 5 (04) stari kodni broj | 36,2 kW (N) R 404A, 55,3 kW (N) R 22 |
| 49 | 01F-067B2788 | Dizna TE 5 (0,5) novi kodni broj | 8,3 kW (N) R 404A, 10,1 kW (N) R 22 |
| 50 | 01F-067B2789 | Dizna TE 5 (01) novi kodni broj | 15,1 kW (N) R 404A, 18,3 kW (N) R 22 |
| 51 | 01F-067B2790 | Dizna TE 5 (02) novi kodni broj | 20,6 kW (N) R 404A, 25,2 kW (N) R 22 |
| 52 | 01F-067B2791 | Dizna TE 5 (03) novi kodni broj | 26,6 kW (N) R 404A, 32,6 kW (N) R 22 |
| 53 | 01F-067B2792 | Dizna TE 5 (04) novi kodni broj | 36,0 kW (N) R 404A, 44,2 kW (N) R 22 |
| 54 | 01F-068B0675 | Set dihtunga za TE-5 | |

| Termo-ekspanzioni ventili (TE 12) | | | nom. kapac. dizne To/Tc=5/32oC,dTsc=4K |
|-----------------------------------|--------------|---|--|
| 55 | 01F-067B4018 | Kućište vent. TE 12 (01-02) 16x22 mm | ravno, na lemljenje |
| 56 | 01F-067B4022 | Kućište vent. TE 12 (01-02)/TE 20 5/8"x7/8" | ugaono, na lemljenje |
| 57 | 01F-067B4016 | Kućište vent. TE 12 (03-04)/TE 20(01) 22x28 mm | ravno, na lemljenje |
| 58 | 01F-067B4017 | Kućište vent. TE 12 (03-04)/TE 20 (01) 22x28 mm | ugaono, na lemljenje |
| 59 | 01F-067B4021 | Kućište vent. TE 12 (03-04)/TE 20(01) 7/8"x1 1/8" | ravno, na lemljenje |
| 60 | 01F-067B3204 | Termostatski element TEF 12 (R 12) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 61 | 01F-068B5031 | Termostatski element TEF 12 (R 12) | 3m kap. |
| 62 | 01F-067B3207 | Termostatski element TEX 12 (R 22) | 3m kap., NM (MOP 0 oC) |
| 63 | 01F-067B3209 | Termostatski element TEX 12 (R 22) | 5m kap., N (-40, +10 oC) |
| 64 | 01F-067B3210 | Termostatski element TEX 12 (R 22) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 65 | 01F-067B3211 | Termostatski element TEX 12 (R 22) | 3m kap., B (MOP -20 oC) |
| 66 | 01F-067B3213 | Termostatski element TEX 12 (R 22) | 3m kap., NL (MOP -10 oC) |
| 67 | 01F-067B3227 | Termostatski element TEX 12 (R 22) | 3m kap., N (MOP +15 oC) |
| 68 | 01F-067B3366 | Termostatski element TEZ 12 (R 407C) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 69 | 01F-067B3367 | Termostatski element TEZ 12 (R 407C) | 3m kap., N (MOP +15 oC) |
| 70 | 01F-067B3232 | Termostatski element TEN 12 (R 134a) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 71 | 01F-067B3345 | Termostatski element TES 12 (R 404A) | 3m kap., NM (MOP 0 oC) |
| 72 | 01F-067B3347 | Termostatski element TES 12 (R 404A) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 73 | 01F-067B3348 | Termostatski element TES 12 (R 404A) | 3m kap., NL (MOP -10 oC) |
| 74 | 01F-067B3349 | Termostatski element TES 12 (R 404A) | 3m kap., B (MOP -20 oC) |
| 75 | 01F-067B2708 | Dizna TE 12 (05) novi kodni broj | 52,6 kW (N) R 404A, 56,6 kW (N) R 22 |
| 76 | 01F-067B2709 | Dizna TE 12 (06) novi kodni broj | 66,5 kW (N) R 404A, 75,4 kW (N) R 22 |
| 77 | 01F-067B2710 | Dizna TE 12 (07) novi kodni broj | 86,4 kW (N) R 404A, 99,0 kW (N) R 22 |
| 78 | 01F-067B2005 | Dizna TE 12 (01) stari kodni broj | 14,8 kW (N) R 404A, 26,8 kW (N) R 22 |
| 79 | 01F-067B2006 | Dizna TE 12 (02) stari kodni broj | 23,9 kW (N) R 404A, 43,4 kW (N) R 22 |
| 80 | 01F-067B2007 | Dizna TE 12 (03) stari kodni broj | 35,2 kW (N) R 404A, 64 kW (N) R 22 |
| 81 | 01F-067B2008 | Dizna TE 12 (04) stari kodni broj | 47,1 kW (N) R 404A, 84,4 kW (N) R 22 |

| Termo-ekspanzioni ventili (TE 20) | | | nom. kapac. dizne To/Tc=5/32oC,dTsc=4K |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---|
| 82 | 01F-067B4016 | Kučiče ventila TE 20 (01) 22x28 mm | ravno, na varenje. |
| 83 | 01F-067B4017 | Kučiče ventila TE 20 (01) 22x28 mm | ugaono, na lemljenje |
| 84 | 01F-067B3274 | Termostatski element TEX 20 (R 22) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 85 | 01F-067B3371 | Termostatski element TEZ 20 (R 407C) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 86 | 01F-067B3292 | Termostatski element TEN 20 (R 134a) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 87 | 01F-067B3354 | Termostatski element TES 20 (R 404A) | 3m kap., B (MOP -20 oC) |
| 88 | 01F-067B3351 | Termostatski element TES 20 (R 404A) | 3m kap., NM (MOP 0 C) |
| 89 | 01F-067B3353 | Termostatski element TES 20 (R 404A) | 3m kap., NL (MOP -10 C) |
| 90 | 01F-067B3352 | Termostatski element TES 20 (R 404A) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 91 | 01F-067B2175 | Dizna TES 20-12 (01) stari kodni broj | 59 kW (N); 41 kW (B); R 404A |
| 92 | 01F-067B2170 | Dizna TEF 20-20 (01) stari kodni broj | 56 kW (N) |
| 93 | 01F-067B2172 | Dizna TEX 20-30 (01) stari kodni broj | 108 kW (N); 70 kW (B); R 22 |
| 94 | 01F-067B2771 | Dizna TE 20 (08) novi kodni broj | 89,6 kW (N); R 404A, 125,0 kW (N) R 22 |
| 95 | 01F-067B2773 | Dizna TE 20 (09) novi kodni broj | 107,0 kW (N); R 404A, 149,0 kW (N) R 22 |

| Termo-ekspanzioni ventil (TE 55) | | | nom. kapac. dizne To/Tc=5/32oC,dTsc=4K |
|----------------------------------|--------------|--|---|
| 96 | 01F-067G4001 | Kučiče ventila TE 55 (01-02) 28x35 mm | ravno, na lemljenje |
| 97 | 01F-067G4002 | Kučiče ventila TE 55 (01-02) 28x35 mm | ugaono, na lemljenje |
| 98 | 01F-067G3205 | Termostatski element TEX 55 (R 22) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 99 | 01F-067G3240 | Termostatski element TEZ 55 (R 404A) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 100 | 01F-067G3302 | Termostatski element TES 55 (R 404A) | 3m kap., N (-40, +10 oC) |
| 101 | 01F-067G3304 | Termostatski element TES 55 (R 404A) | 3m kap., NL (MOP -10 oC) |
| 102 | 01F-067G3305 | Termostatski element TES 55 (R 404A) | 3m kap., B (MOP -20 oC) |
| 103 | 01F-067G2011 | Dizna TES 55 (01) (R 404A) stari kodni broj | 130 kW (N) R 404A |
| 104 | 01F-067G2012 | Dizna TES 55 (02) (R 404A) stari kodni broj | 197 kW (N) R 404A |
| 105 | 01F-067G2005 | Dizna TEX 55-50 (01) (R 22) stari kodni broj | 198 kW (N) R 22 |
| 106 | 01F-067G2006 | Dizna TEX 55-85 (02) (R 22) stari kodni broj | 357 kW (N) R 22 |
| 107 | 01F-067G2701 | Dizna TE 55 (10) novi kodni broj | 135,0 kW (N); R 404A, 168,0 kW (N) R 22 |
| 108 | 01F-067G2704 | Dizna TE 55 (11) novi kodni broj | 146,0 kW (N); R 404A, 183,0 kW (N) R 22 |
| 109 | 01F-067G2707 | Dizna TE 55 (12) novi kodni broj | 162,0 kW (N); R 404A, 203,0 kW (N) R 22 |
| 110 | 01F-067G2710 | Dizna TE 55 (13) novi kodni broj | 195,0 kW (N); R 404A, 247,0 kW (N) R 22 |

| Termo-ekspanzioni ventil (PHT 85) | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|--|
| 111 | 01F-026H1160 | Kučiče ven. PHT/Q 85-1 (dizna 01) 28 mm | ravno, na lemljenje (105 kW , R 22) |
| 112 | 01F-026H1161 | Kučiče ven. PHT/Q 85-2 (dizna 02) 28 mm | ravno, na lemljenje (175 kW, R 22) |
| 113 | 01F-026H1162 | Kučiče ven. PHT/Q 85-3 (dizna 03) 35 mm | ravno, na lemljenje (280 kW, R 22) |
| 114 | 01F-026H1163 | Kučiče ven. PHT/Q 85-3 (dizna 03) 35 mm | ravno, na lemljenje (455 kW, R 22) |
| 115 | 01F-067B3303 | Termost. elem. PHTX (-40, +10 oC) R 22 | 3m kap. |
| 116 | 01F-067B3304 | Termost. elem. PHTX (-40, +10 oC) R 22 | 5m kap. |
| 117 | 01F-067B3310 | Termost. elem. PHTN (-40, +10 oC) R 134a | 3m kap. |
| 118 | 01F-067B3314 | Termost. elem. PHTZ (-40, +10 oC) R 407C | 3m kap. |
| 119 | 01F-067B2789 | Dizna PHT 85 (01) R 22 | |
| 120 | 01F-027L1028 | Set prirubnica PHT 85 (28 mm) | na lemljenje (za freone) |
| 121 | 01F-027L1035 | Set prirubnica PHT 85 (35 mm) | na lemljenje (za freone) |
| 122 | 01F-027N1025 | Set prirubnica PHT 85 (1") | na varenje (za NH3) |
| 123 | 01F-067N3001 | Termo-exp. ventil TGEL 3.5 (R410A) | pravi, na lemljenje 1/2"x5/8"x1/4" (12 kW) |

| 02F | MAGNETNI VENTILI | *-specijalna cena | |
|-----|------------------|--|--|
| 124 | 02F-032F1202 | Magnetni ventil EVR-2* (bez špulne) (6 mm) | NC, na lemljenje |
| 125 | 02F-032F1205 | Magnetni ventil EVR-3 (bez špulne) (6 mm) | NC, na holender (novi kodni broj 032F8107) |
| 126 | 02F-032F1203 | Magnetni ventil EVR-3 (bez špulne) (10 mm) | NC, na holender (novi kodni broj 032F8116) |
| 127 | 02F-032F1208 | Magnetni ventil EVR-3* (bez špulne) (10 mm) | NC, na lemljenje |
| 128 | 02F-032F1211 | Magnetni ventil EVR-6 (bez špulne) (10 mm) | NC, na holender (novi kodni broj 032F8072) |
| 129 | 02F-032F1235 | Magnetni ventil EVR-6 (bez špulne) (12 mm) | NC, na holender (novi kodni broj 032F8079) |
| 130 | 02F-032F1236 | Magnetni ventil EVR-6* (bez špulne) (12 mm) | NC, na lemljenje |
| 131 | 02F-032F1238 | Magnetni ventil EVR-10 (bez špulne) (16 mm) | NC, na holender (novi kodni broj 032F8098) |
| 132 | 02F-032F1214 | Magnetni ventil EVR-10* (bez špulne) (16 mm) | NC, na lemljenje |
| 133 | 02F-032F1289 | Magnetni ventil EVR-6 (bez špulne) (10 mm) | NO, na holender (novi kodni broj 032F8085) |
| 134 | 02F-032F1293 | Magnetni ventil EVR-10 (bez špulne) (12 mm) | NO, na holender (novi kodni broj 032F8090) |
| 135 | 02F-032F1228 | Magnetni ventil EVR-15* (bez špulne) (16 mm) | NC, na lemljenje |
| 136 | 02F-032F1225 | Magnetni ventil EVR-15 (bez špulne) (22 mm) | NC, na lemljenje |
| 137 | 02F-032F1221 | Magnetni ventil EVR-15 (bez špulne) (16 mm) | NC, na holender (novi kodni broj 032F8101) |
| 138 | 02F-032F1234 | Magnetni ventil EVR-15 (bez špulne) (16 mm) | NC, ručno otvaranje/zatvaranje |
| 139 | 02F-027L1116 | Set prirubnica 16 mm (za EVR 15) | na lemljenje |
| 140 | 02F-032F1240 | Magnetni ventil EVR-20* (bez špulne) (22 mm) | NC, na lemljenje |
| 141 | 02F-032F1245 | Magnetni ventil EVR-20 (bez špulne) (28 mm) | NC, na lemljenje |
| 142 | 02F-032F1243 | Magnetni ventil EVR-20 (bez špulne) (16 mm) | NC, bez ručnog otv/zat |
| 143 | 02F-027L1228 | Set prirubnica 28 mm (za EVR 20) | na lemljenje |
| 144 | 02F-032F2206 | Magn. ventil EVR-25 (bez špulne IP 67) 28 mm | NC, na lemlj., bez ručnog otv/zat |
| 145 | 02F-042H1105 | Magn. ventil EVR-32 (bez špulne IP 67) 35 mm | NC, na lemlj., sa ručnim otv/zat |
| 146 | 02F-042H1112 | Magn. ventil EVR-40 (bez špulne IP 67) 54 mm | NC, na lemlj., bez ručnog otv/zat |
| 147 | 02F-032F8056 | Magnetni ventil EVR-2 (bez špulne) (6 mm) | NC, na holender |
| 148 | 02F-032F8116 | Magnetni ventil EVR-3 (bez špulne) (10 mm) | NC, na holender |
| 149 | 02F-032F8110 | Magnetni ventil EVR-3 (sa špulnom) (6 mm) | NC, na holender |
| 150 | 02F-032F8079 | Magnetni ventil EVR-6 (bez špulne) (12 mm) | NC, na holender |
| 151 | 02F-032F8095 | Magnetni ventil EVR-10 (bez špulne) (12 mm) | NC, na holender |
| 152 | 02F-032F8101 | Magnetni ventil EVR-15 (bez špulne) (16 mm) | NC, na holender |
| 153 | 02F-032F8103 | Magnetni ventil EVR-15 (sa špulnom) (16 mm) | NC, na holender |
| 154 | 02F-032F2028 | Magn. ventil EVR-2* (sa špulnom IP 67) 6mm | na lemljenje |
| 155 | 02F-032F2057 | Magn. ventil EVR-3* (sa špulnom IP 67) 10mm | na lemljenje |
| 156 | 02F-032F2089 | Magn. ventil EVR-6* (sa špulnom IP 67) 12mm | na lemljenje |
| 157 | 02F-032F2093 | Magn. ventil EVR-6 (sa špulnom IP 67) 10mm | na lemljenje |
| 158 | 02F-032F2103 | Magn. ventil EVR-6 (sa špulnom IP 67) 12mm | na holender |
| 159 | 02F-032F2133 | Magn. ventil EVR-10 (sa špulnom IP 67) 12mm | na lemljenje |
| 160 | 02F-032F2117 | Magn. ventil EVR-10* (sa špulnom IP 67) 16mm | na lemljenje |
| 161 | 02F-032F2153 | Magn. ventil EVR 15 (sa špulnom IP 67) 16 mm | na holender |
| 162 | 02F-032F2193 | Magn. ventil EVR-15* (sa špulnom IP 67) 16mm | na lemljenje |
| 163 | 02F-032F2243 | Magn. ventil EVR-20* (sa špulnom IP 67) 22mm | na lemljenje |
| 164 | 02F-032F2206 | Mag. ventil EVR-25 (bez špulne IP 67) 28 mm | na lemlj., bez ručnog otv./zatv. |
| 165 | 02F-032F2208 | Mag. ventil EVR-25 (bez špulne IP 67) 35 mm | na lemlj., bez ručnog otv./zatv. |
| 166 | 02F-032F5027 | Magnetni ventil EVU-3s (10 mm) | |
| 167 | 02F-032F5030 | Hermet. mag. ventil EVH-3 (bez špulne) 10 mm | ravan, na holender |
| 168 | 02F-032F0185 | Reparatur kit (EVR 10) | |
| 169 | 02F-032F0187 | Reparatur kit (EVR 15) | |

| | 03F | ŠPULNE | *-specijalna cena |
|-----|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 170 | 03F-018F6701 | Špulna 230V/50Hz, 10W a.c.* | tip BE, terminal box, IP 67 |
| 171 | 03F-018F6176 | Špulna 220V/50Hz, 10W a.c. | DIN plugs, IP 20 |
| 172 | 03F-018F6251 | Špulna 220V/50Hz, 10W a.c. | 3-core cable 1m, IP 67 |
| 173 | 03F-018F6781 | Špulna 230V/50Hz, 18W d.c. | tip BE, terminal box, IP 67 |
| 174 | 03F-018F6192 | Špulna 110V/50 Hz, 10W a.c. | DIN plugs, IP 20 |
| 175 | 03F-018F6730 | Špulna 110V/50 Hz, 10W a.c. | tip BE, terminal box, IP 67 |
| 176 | 03F-018F6707 | Špulna 24V/50Hz, 10W a.c. | tip BE, terminal box, IP 67 |
| 177 | 03F-018F6807 | Špulna 24V/50Hz, 12W a.c. | terminal box, IP 67 |
| 178 | 03F-018F6709 | Špulna 48V/50Hz, 10W a.c. | tip BE, terminal box, IP 67 |
| 179 | 03F-018F6757 | Špulna 24V, 18W d.c. | tip BE, terminal box, IP 67 |
| 180 | 03F-018F6801 | Špulna 230V/50Hz, 12W a.c. | tip BG, terminal box, IP 67 |
| 181 | 03F-018F6856 | Špulna 12V, 20W d.c. | tip BG, terminal box, IP 67 |
| 182 | 03F-018F6857 | Špulna 24V, 20W d.c. | tip BG, terminal box, IP 67 |
| 183 | 03F-018F6859 | Špulna 48V, 20W d.c. | tip BG, terminal box, IP 67 |
| 184 | 03F-018F6887 | Špulna 24V, 20W d.c. | tip BG, terminal box, IP 67 |
| 185 | 03F-018F6182 | Špulna 24V, 10W a.c. | tip BE, DIN plugs, IP 20 |
| 186 | 03F-018F6901 | Špulna 24V, 20W a.c. | tip BG, terminal box, IP 67 |
| 187 | 03F-018F6991 | Špulna 230V, 18W d.c. (AKV) | tip BE, DIN plugs, IP 00 |
| 188 | 03F-042N4009 | Špulna 24V, 15W d.c. | |
| 189 | 03F-042N0824 | Špulna 24V/50 Hz, 10W d.c., IP 00 | tip AC |
| 190 | 03F-042N0840 | Špulna 230V/50 Hz, 7,5W a.c., IP 00 | tip AM |
| 191 | 03F-042N0842 | Špulna 24V/50 Hz, 7,5W a.c., IP 00 | tip AM |
| 192 | 03F-042N0843 | Špulna 24V/50 Hz, 9,5W d.c., IP 00 | tip AM |
| 193 | 03F-042N7401 | Špulna 220-230V/50 Hz, 10W a.c. | tip BB, IP 00 |
| 194 | 03F-042N7457 | Špulna 24V/50 Hz, 18W d.c., IP 00 | tip BB, IP 00 |
| 195 | 03F-042N7501 | Špulna 220-230V/50 Hz, 9W a.c. | tip BA, IP 00 |
| 196 | 03F-042N7512 | Špulna 115V/50 Hz, 9W a.c. | tip BA, IP 00 |
| 197 | 03F-042N8651 | Špulna 230V/50 Hz, 6W a.c. | tip AU, IP 67, za EVU-3s |

| | 04F | PRIRUBNICE | |
|-----|--------------|---|---------------------------------------|
| 198 | 04F-027L1116 | Set prirub. 16 mm (2 kom.) za EVR 15 | za EVR 15, priključak na lemljenje |
| 199 | 04F-027L1122 | Set prirub. 22 mm (2 kom.) za EVR 15 | za EVR 15, priključak na lemljenje |
| 200 | 04F-027L1228 | Set prirub. 28 mm (2 kom.) za EVR 20 | za EVR 20, priključak na lemljenje |
| 201 | 04F-027L1229 | Set prirub. 1 1/8" (2 kom.) za EVR 20 | za EVR 20, priključak na lemljenje |
| 202 | 04F-027L2442 | Set prirubnica 42 mm (2 kom.) za PM 1/3-40 | za PM 1/3-40, priključak na lemljenje |
| 203 | 04F-027L2554 | Set prirubnica 54 mm (2 kom.) za PM 1/3-50 | za PM 1/3-50, priključak na lemljenje |
| 204 | 04F-027L2676 | Set prirubnica 76 mm (2 kom.) za PM 1/3-65 | za PM 1/3-65, priključak na lemljenje |
| 205 | 04F-027N1112 | Set prirub. 3/8" (2 kom.) za EVRA 3/EVRA 10 | priklj. za varenje |
| 206 | 04F-027N1115 | Set prirub. 1/2" (2 kom.) za EVRA 10/EVRA15 | priklj. za varenje |
| 207 | 04F-027N1120 | Set prirub. 3/4" (2 kom.) za EVRA 15 | priklj. za varenje |
| 208 | 04F-027N1220 | Set prirub. 3/4" (2 kom.) za EVRA 20 | var., PM 1-20 |
| 209 | 04F-027N1225 | Set prirub. 1" (2 kom.) za EVRA 25 | var., PM 1-25 |
| 210 | 04F-027N1230 | Set prirub. 1 1/4" (2 kom.) za PM 1(3)-25 | priključak na varenje |
| 211 | 04F-027N2332 | Set prirub. 1 1/4" (2 kom.) za PM 1(3)-32 | priključak na varenje |
| 212 | 04F-027N2340 | Set prirub. 1 1/2" (2 kom.) za PM 1(3)-32 | priključak na varenje |
| 213 | 04F-027N2440 | Set prirub. 1 1/2" (2 kom.) za PM 1(3)-40 | priključak na varenje |
| 214 | 04F-027N2450 | Set prirub. 2" (2 kom.) za PM 1(3)-40 | priključak na varenje |
| 215 | 04F-027N2550 | Set prirub. 2" (2 kom.) za PM 1(3)-50 | priključak na varenje |

| | | | |
|-----|--------------|---|----------------------|
| 216 | 04F-027N2565 | Set prirub. 2 1/2" (2 kom.) za PM 1(3)-50 | priklučak na varenje |
| 217 | 04F-027N2665 | Set prirub. 2 1/2" (2 kom.) za PM 1(3)-65 | priklučak na varenje |
| 218 | 04F-027N2680 | Set prirub. 3" (2 kom.) za PM 1(3)-65 | priklučak na varenje |
| 219 | 04F-027F2123 | Set prirub. (4") (2 kom.) za PM 3-80 | priklučak na varenje |
| 220 | 04F-027F2124 | Set prirub. (5") (2 kom.) za PM 3-100 | priklučak na varenje |
| 221 | 04F-027F2125 | Set prirub. (6") (2 kom.) za PM 3-125 | priklučak na varenje |

| 05F | | FILTER SUŠAČI/FILTERI (KUČIŠTA) | |
|------------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| Filter sušači (stara serija) | | | |
| 222 | 05F-023U4035 | Filter sušač DN 033 (3/8", 10 mm) | na hol,sa mineral./alkilbenzen. uljem |
| 223 | 05F-023U4036 | Filter sušač DN 052 (1/4", 6 mm) | na hol,sa mineral./alkilbenzen.uljem |
| 224 | 05F-023U4040 | Filter sušač DN 084 (1/2", 12 mm) | na hol,sa mineral./alkilbenzen. uljem |
| 225 | 05F-023U4047 | Filter sušač DN 304 (1/2", 12 mm) | na hol,sa mineral./alkilbenzen. uljem |
| 226 | 05F-023U4031 | Filter sušač DN 305s (5/8", 16 mm) | na lemlj,sa mineral./alkilbenzen. uljem |

| | | Filter sušači (nova serija) | *-specijalna cena |
|-----|--------------|--|--|
| 227 | 05F-023Z5002 | Filter sušač DCL 052* (1/4", 6 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 052)80% mol.sito+20% Al |
| 228 | 05F-023Z5005 | Filter sušač DCL 083 (3/8", 10 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 083)80% mol.sito+20% Al |
| 229 | 05F-023Z5006 | Filter sušač DCL 084 (1/2", 12 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 084)80% mol.sito+20% Al |
| 230 | 05F-023Z5008 | Filter sušač DCL 163* (3/8", 10 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 163)80% mol.sito+20% Al |
| 231 | 05F-023Z5009 | Filter sušač DCL 164* (1/2", 12 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 164)80% mol.sito+20% Al |
| 232 | 05F-023Z5010 | Filter sušač DCL 165 (5/8", 16 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 165)80% mol.sito+20% Al |
| 233 | 05F-023Z0013 | Filter sušač DCL 304 (1/2", 12 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 304)80% mol.sito+20% Al |
| 234 | 05F-023Z0014 | Filter sušač DCL 305* (5/8", 16 mm) R22/R12/R502 | na hol.(DN 305)80% mol.sito+20% Al |
| 235 | 05F-023Z4508 | Filter sušač DCL 053s (3/8", 10 mm) R22/R12/R502 | na lemlj.(DN 053s) 80% mol.sito+20% Al |
| 236 | 05F-023Z4513 | Filter sušač DCL 083s (3/8", 10 mm) R22/R12/R502 | na lemlj.(DN 083s) 80% mol.sito+20% Al |
| 237 | 05F-023Z4519 | Filter sušač DCL 163s (3/8", 10 mm) R22/R12/R502 | na lemlj.(DN 163s) 80% mol.sito+20% Al |
| 238 | 05F-023Z4522 | Filter sušač DCL 164s (1/2", 12 mm) R22/R12/R502 | na lemlj.(DN 164s) 80% mol.sito+20% Al |
| 239 | 05F-023Z4524 | Filter sušač DCL 165s (5/8", 16 mm) R22/R12/R502 | na lemlj.(DN 165s) 80% mol.sito+20% Al |
| 240 | 05F-023Z4531 | Filter sušač DCL 305s (5/8", 16 mm) R22/R12/R502 | na lemlj.(DN 305s) 80% mol.sito+20% Al |
| 241 | 05F-023Z5037 | Filter sušač DML 052 (1/4", 10 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 052) 100% mol. sito 3A |
| 242 | 05F-023Z5040 | Filter sušač DML 083 (3/8", 6 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 083) 100% mol. sito 3A |
| 243 | 05F-023Z5041 | Filter sušač DML 084 (1/2", 12 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 084) 100% mol. sito 3A |
| 244 | 05F-023Z5042 | Filter sušač DML 162 (1/4", 10 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 162) 100% mol. sito 3A |
| 245 | 05F-023Z5043 | Filter sušač DML 163* (3/8", 10 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 163) 100% mol. sito 3A |
| 246 | 05F-023Z5044 | Filter sušač DML 164* (1/2", 12 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 164) 100% mol. sito 3A |
| 247 | 05F-023Z5045 | Filter sušač DML 165 (5/8", 12 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 165) 100% mol. sito 3A |
| 248 | 05F-023Z0049 | Filter sušač DML 303 (3/8", 10 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 303) 100% mol. sito 3A |
| 249 | 05F-023Z0050 | Filter sušač DML 304 (1/2", 12 mm) R404A/R134a | na hol. (DU 304) 100% mol. sito 3A |
| 250 | 05F-023Z0051 | Filter sušač DML 305* (5/8", 16 mm) | na holender (zamena DU 305) |
| 251 | 05F-023Z0193 | Filter sušač DML 306 (5/8", 16 mm) | na holender (zamena DU 306) |
| 252 | 05F-023Z4558 | Filter sušač DML 052s (1/4", 6 mm) | na lemlj. (DU 052s) DANCON |
| 253 | 05F-023Z4561 | Filter sušač DML 053s* (3/8", 10 mm) | na lemlj. (DU 053s) DANCON |
| 254 | 05F-023Z4566 | Filter sušač DML 082s* (1/4", 6 mm) | na lemlj. (DU 082s) DANCON |
| 255 | 05F-023Z4569 | Filter sušač DML 083s* (3/8", 10 mm) | na lemlj. (DU 083s) DANCON |
| 256 | 05F-023Z4572 | Filter sušač DML 084s (1/2", 12 mm) | na lemlj. (DU 084s) DANCON |
| 257 | 05F-023Z4574 | Filter sušač DML 162s* (1/4", 6 mm) | na lemlj. (DU 162s) DANCON |
| 258 | 05F-023Z4577 | Filter sušač DML 163s* (3/8", 10 mm) | na lemlj. (DU 163s) DANCON |

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 259 | 05F-023Z4579 | Filter sušač DML 164s* (1/2", 12 mm) | na lemlj. (DU 164s) DANCON |
| 260 | 05F-023Z4581 | Filter sušač DML 165s (5/8", 16 mm) | na lemlj. (DU 165s) DANCON |
| 261 | 05F-023Z4588 | Filter sušač DML 305s* (5/8", 16 mm) | na lemlj. (DU 305s) DANCON |
| 262 | 05F-023Z4589 | Filter sušač DML 306s (3/4", 18 mm) | na lemlj. (DU 306s) DANCON |
| 263 | 05F-023Z4590 | Filter sušač DML 307s (7/8", 22 mm) | na lemlj. (DU 307s) DANCON |

Filteri (za skupljanje izgorjetina) - BURNOUT filteri sa 2 Schraeder ventila

| | | | |
|-----|--------------|--|----------------------------------|
| 264 | 05F-023Z1003 | Filter (Eliminator) DAS 083 SVV (3/8") | 70% aktivni Al+30% molekul. sito |
| 265 | 05F-023Z1009 | Filter (Eliminator) DAS 164 SVV (1/2") | 70% aktivni Al+30% molekul. sito |
| 266 | 05F-023Z1013 | Filter (Eliminator) DAS 305 SVV (5/8") | 70% aktivni Al+30% molekul. sito |
| 267 | 05F-023Z1014 | Filter (Eliminator) DAS 306 SVV (3/4") | 70% aktivni Al+30% molekul. sito |

Dvosmerni filter sušači (BI-FLOW)

| | | | |
|-----|--------------|---|-------------------------------|
| 268 | 05F-023Z1458 | Dvosm. filter sušač DCB 083s (10 mm) HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 269 | 05F-023Z1463 | Dvosm. filter sušač DCB 083s (3/8") HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 270 | 05F-023Z1462 | Dvosm. filter sušač DCB 084s (1/2") HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 271 | 05F-023Z1454 | Dvosm. filter sušač DCB 163s (10 mm) HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 272 | 05F-023Z1452 | Dvosm. filter sušač DCB 164s (12 mm) HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 273 | 05F-023Z1465 | Dvosm. filter sušač DCB 165s (5/8") HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 274 | 05F-023Z1469 | Dvosm. filter sušač DCB 305s (5/8") HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 275 | 05F-023Z1468 | Dvosm. filter sušač DCB 307s (7/8") HCFC/HFC | 3A mol. sito+aktivni Al oksid |
| 276 | 05F-023Z1474 | Dvosm. filter sušač DMB 165s (5/8") HFC | 3A mol. sito |

Filter sušači (sa izmenjivim jezgrom) DCR

| | | | |
|-----|--------------|---|---|
| 277 | 05F-023U1051 | Filter (kućište) DCR 0487 (3/4") | Fe-priključak, 1 uložak |
| 278 | 05F-023U7250 | Filter (kućište) DCR 0485s (16 mm) | Cu-priključak, 1 uložak |
| 279 | 05F-023U7251 | Filter (kućište) DCR 0487s (22 mm) | Cu-priključak, 1 uložak |
| 280 | 05F-023U7252 | Filter (kućište) DCR 0489s (28 mm) | Cu-priključak, 1 uložak |
| 281 | 05F-023U7254 | Filter (kućište) DCR 04811s (35 mm) | Cu-priključak, 1 uložak |
| 282 | 05F-023U7256 | Filter (kućište) DCR 04813s (42 mm) | Cu-priključak, 1 uložak |
| 283 | 05F-023U7257 | Filter (kućište) DCR 04817s (54 mm) | Cu-priključak, 1 uložak |
| 284 | 05F-023U7276 | Filter (kućište) DCR 04821s (64 mm) | Cu-priključak, 1 uložak |
| 285 | 05F-023U7259 | Filter (kućište) DCR 0969s (28 mm) | Cu-priključak, 2 uloška |
| 286 | 05F-023U7261 | Filter (kućište) DCR 09611s (35 mm) | Cu-priključak, 2 uloška |
| 287 | 05F-023U7263 | Filter (kućište) DCR 09613s (42 mm) | Cu-priključak, 2 uloška |
| 288 | 05F-023U7267 | Filter (kućište) DCR 14411s (35 mm) | Cu-priključak, 3 uloška |
| 289 | 05F-023U7269 | Filter (kućište) DCR 14413s (42 mm) | Cu-priključak, 3 uloška |
| 290 | 05F-023U7270 | Filter (kućište) DCR 14417s (54 mm) | Cu-priključak, 3 uloška |
| 291 | 05F-023U7274 | Filter (kućište) DCR 19217s (54 mm) | Cu-priključak, 4 uloška |
| 292 | 05F-023U1392 | Uložak filter sušača 48-DM (48-DU) | sa gumicom, HFC (pak=8 kom.) |
| 293 | 05F-023U1496 | Uložak filter sušača 48-DM* (48-DU) univerzalni | sa gumicom, HFC (ind. pak=455 kom.) |
| 294 | 05F-023U1921 | Uložak filter sušača 48-F | sa gumicom, strainer (15 µm) (pak=8 kom.) |
| 295 | 05F-023U4381 | Uložak filter sušača 48-DC (48-DN) | sa gum., CFC, HCFC, HFC (pak=8 kom.) |
| 296 | 05F-023U5381 | Uložak filter sušača 48-DA | sa gumicom, burnout (pak=8 kom.) |

| 06F | | REGULATORI PRITISKA | |
|---|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Regulator pritiska isparavanja (KVP) | | | |
| 297 | 06F-034L0028 | Regulator pritiska KVP 12 (12 mm) | na lemljenje |
| 298 | 06F-034L0029 | Regulator pritiska KVP 15 (16 mm) | na lemljenje |
| 299 | 06F-034L0025 | Regulator pritiska KVP 22 (22 mm) | na lemljenje |
| 300 | 06F-034L0031 | Regulator pritiska KVP 28 (28 mm) | na lemljenje |
| 301 | 06F-034L0032 | Regulator pritiska KVP 35 (35 mm) | na lemljenje |
| Regulator pritiska kućišta kompresora (KVL) | | | |
| 302 | 06F-034L0048 | Regulator pritiska KVL 12 (12 mm) | na lemljenje |
| 303 | 06F-034L0049 | Regulator pritiska KVL 15 (16 mm) | na lemljenje |
| 304 | 06F-034L0045 | Regulator pritiska KVL 22 (22 mm) | na lemljenje |
| 305 | 06F-034L0051 | Regulator pritiska KVL 28 (28 mm) | na lemljenje |
| 306 | 06F-034L0052 | Regulator pritiska KVL 35 (35 mm) | na lemljenje |
| Regulator pritiska kondenzacije (KVR) | | | |
| 307 | 06F-034L0091 | Regulator pritiska KVR 12 (12 mm) | na holender |
| 308 | 06F-034L0093 | Regulator pritiska KVR 12 (12 mm) | na lemljenje |
| 309 | 06F-034L0096 | Regulator pritiska KVR 12 (12 mm) | na lemljenje |
| 310 | 06F-034L0097 | Regulator pritiska KVR 15 (16 mm) | na lemljenje |
| 311 | 06F-034L0094 | Regulator pritiska KVR 22 (22 mm) | na lemljenje |
| 312 | 06F-034L0099 | Regulator pritiska KVR 28 (28 mm) | na lemljenje |
| 313 | 06F-034L0100 | Regulator pritiska KVR 35 (35 mm) | na lemljenje |
| 314 | 06F-020-1136 | Regulator pritiska NRD 12 (12 mm) | na lemljenje |
| Regulator kapaciteta (hot gas bypass) (KVC) | | | |
| 315 | 06F-034L0146 | Regulator kapaciteta KVC 12 (12 mm) | na lemljenje |
| 316 | 06F-034L0142 | Regulator kapaciteta KVC 15 (16 mm) | na holender |
| 317 | 06F-034L0147 | Regulator kapaciteta KVC 15 (16 mm) | na lemljenje |
| 318 | 06F-034L0144 | Regulator kapaciteta KVC 22 (22 mm) | na lemljenje |
| 07F | | NEPOVRATNI VENTILI | |
| 319 | 07F-020-1014 | Nepovratni ventil NRV 6s (6 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,04 bar |
| 320 | 07F-020-1040 | Nepovratni ventil NRV 6 (6 mm) | ravni, na holender, dp=0,04 bar |
| 321 | 07F-020-1015 | Nepovratni ventil NRV 10s (10 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,04 bar |
| 322 | 07F-020-1036 | Nepovratni ventil NRVH 10s (10 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,3 bar |
| 323 | 07F-020-1016 | Nepovratni ventil NRV 12s (12 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,04 bar |
| 324 | 07F-020-1042 | Nepovratni ventil NRV 12 (12 mm) | ravni, na holender, dp=0,04 bar |
| 325 | 07F-020-1037 | Nepovratni ventil NRVH 12s (12 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,3 bar |
| 326 | 07F-020-1043 | Nepovratni ventil NRV 16 (16 mm) | ravni, na holender, dp=0,05 bar |
| 327 | 07F-020-1018 | Nepovratni ventil NRV 16s (16 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,04 |
| 328 | 07F-020-1038 | Nepovratni ventil NRVH 16s (16 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,3 |
| 329 | 07F-020-1017 | Nepovratni ventil NRV 19s (18 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,05 |
| 330 | 07F-020-1054 | Nepovratni ventil NRV 19s (22 mm) | ravni, na lemljenje, dp=0,05 |
| 331 | 07F-020-1008 | Nepovratni ventil NRVH 19s (18 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,3 |
| 332 | 07F-020-1020 | Nepovratni ventil NRV 22s (22 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,04 |

| | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 333 | 07F-020-1055 | Nepovratni ventil NRV 22s (35 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,04 |
| 334 | 07F-020-1032 | Nepovratni ventil NR VH 22s (22 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,3 |
| 335 | 07F-020-1025 | Nepovratni ventil NRV 28s (28 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,04 |
| 336 | 07F-020-1033 | Nepovratni ventil NR VH 28s (28 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,3 |
| 337 | 07F-020-1026 | Nepovratni ventil NRV 35s (35 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,04 |
| 338 | 07F-020-1027 | Nepovratni ventil NRV 35s (42 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,04 |
| 339 | 07F-020-1034 | Nepovratni ventil NR VH 35s (35 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,3 |
| 340 | 07F-020-1035 | Nepovratni ventil NR VH 35s (42 mm) | ugaoni, na lemljenje, dp=0,3 |

08F ODVAJAČI ULJA (ULJNI SEPARATORI)

| | | | |
|-----|--------------|-------------------------|----------------------|
| 341 | 08F-040B0139 | Priključak 1/2" (12 mm) | na lemljenje |
| 342 | 08F-040B0136 | Priključak 5/8" (16 mm) | na navrtku |
| 343 | 08F-040B0040 | Odvajač ulja OUB 4 | V=2,46 lit. |
| 344 | 08F-040B0256 | Priključak 5/8" (16 mm) | na navrtku |
| 345 | 08F-040B0266 | Priključak 16 mm | na lemljenje (OS 16) |
| 346 | 08F-040B0258 | Priključak 3/4" (18 mm) | na navrtku |
| 347 | 08F-040B0264 | Priključak 22 mm | na lemljenje (OS 22) |
| 348 | 08F-040B0265 | Priključak 28 mm | na lemljenje (OS 28) |

09F ZAUSTAVNI VENTILI

Zaustavni ventili (BML)

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------|------------------------------------|
| 349 | 09F-009G0101 | Zaustavni ventil BML 6 | na holender 6 mm |
| 350 | 09F-009G0127 | Zaustavni ventil BML 10 | na holender 10 mm |
| 351 | 09F-009G0141 | Zaustavni ventil BML 12 | na holender 12 mm |
| 352 | 09F-009G0168 | Zaustavni ventil BML 15 | na holender 16 mm |
| 353 | 09F-009G0108 | Zaustavni ventil BML 6s | na lemljenje 6 mm |
| 354 | 09F-009G0228 | Zaustavni ventil BML 10s | na lemlj., produž. priklj. 10 mm |
| 355 | 09F-009G0142 | Zaustavni ventil BML 12s | na lemljenje 12 mm |
| 356 | 09F-009G0148 | Zaustavni ventil BML 12s | na lemljenje 12 mm |
| 357 | 09F-009G0248 | Zaustavni ventil BML 12s | na lemlj., produž. priklj. 12 mm |
| 358 | 09F-009G0262 | Zaustavni ventil BML 15s | na lemlj., produž. priklj. 16 mm |
| 359 | 09F-009G0184 | Zaustavni ventil BML 18s | na lemljenje 18 mm |
| 360 | 09F-009G0291 | Zaustavni ventil BML 22s | na lemlj., produž. priključci 7/8" |

Zaustavni ventili (kuglasti) (GBC)

*-specijalna cena

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 361 | 09F-009G7030 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 6s* | d=12,5 mm, priključak 6 mm |
| 362 | 09F-009G7031 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 10s* | d=12,5 mm, priključak 10 mm |
| 363 | 09F-009G7032 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 12s* | d=12,5 mm, priključak 12 mm |
| 364 | 09F-009G7023 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 16s* | d=12,5 mm, priključak 16 mm |
| 365 | 09F-009G7035 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 18s* | d=19,0 mm, priključak 18 mm |
| 366 | 09F-009G7025 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 22s* | d=19,0 mm, priključak 22 mm |
| 367 | 09F-009G7033 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 28s* | d=25,0 mm, priključak 28 mm |
| 368 | 09F-009G7027 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 35s* | d=32,0 mm, priključak 35 mm |
| 369 | 09F-009G7034 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 42s* | d=38,0 mm, priključak 42 mm |
| 370 | 09F-009G7029 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 54s* | d=51,0 mm, priključak 54 mm |
| 371 | 09F-009G7036 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 67s* | d=51,0 mm, priključak 2 5/8" |
| 372 | 09F-009G7037 | Zaustavni (kuglasti) ventil GBC 79s | d=51,0 mm, priključak 3 1/8" |

| 10F | VIDNA STAKLA | *-specijalna cena |
|-----|---|-------------------------------|
| 373 | 10F-014-0045 Vidno staklo SGI 18s (R 22/R 12/R 502) | na lemljenje (18 x 18 mm) |
| 374 | 10F-014-0171 Vidno staklo SGN 6 (R 404A/R 134a/R 22) | na holender (unutr. x spolj.) |
| 375 | 10F-014-0172 Vidno staklo SGN 10 (R 404A/R 134a/R 22) | na holender (spolj. x spolj.) |
| 376 | 10F-014-0163 Vidno staklo SGN 12 (R 404A/R 134a/R 22) | na holender (spolj. x spolj.) |
| 377 | 10F-014-0173 Vidno staklo SGN 12 (R 404A/R 134a/R 22) | na holender (unutr. x spolj.) |
| 378 | 10F-014-0191 Vidno staklo SGN 6s* (R 404A/R 134a/R 22) | na lemljenje (6 x 6 mm) |
| 379 | 10F-014-0192 Vidno staklo SGN 10s* (R 404A/R 134a/R 22) | na lemljenje (10 x 10 mm) |
| 380 | 10F-014-0193 Vidno staklo SGN 12s* (R 404A/R 134a/R 22) | na lemljenje (12 x 12 mm) |
| 381 | 10F-014-0184 Vidno staklo SGN 16s* (R 404A/R 134a/R 22) | na lemljenje (16 x 16 mm) |
| 382 | 10F-014-0195 Vidno staklo SGN 18s (R 404A/R 134a/R 22) | na lemljenje (18 x 18 mm) |
| 383 | 10F-014-0186 Vidno staklo SGN 22s* (R 404A/R 134a/R 22) | na lemljenje (22 x 22 mm) |

| 11F | IZMENJIVAČI TOPLOTE | |
|-----|--|----------|
| 384 | 11F-015D0001 Izmenjivač toplote HE 0,5 | 6/12 mm |
| 385 | 11F-015D0003 Izmenjivač toplote HE 1,0 | 10/16 mm |
| 385 | 11F-015D0005 Izmenjivač toplote HE 1,5 | 12/28 mm |
| 386 | 11F-015D0007 Izmenjivač toplote HE 4,0 | 12/28 mm |
| 387 | 11F-015D0009 Izmenjivač toplote HE 8,0 | 16/42 mm |

| 12F | TERMOSTATI | |
|-----|--|--|
| 388 | 12F-060L1100 Termostat KP 61 (-30,+15 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A |
| 389 | 12F-060L1101 Termostat KP 61 (-30,+15 C) 5m kap. | isparivački-kapilara A |
| 390 | 12F-060L1102 Termostat KP 61 (-30,+13 C) 2m kap. | isparivački-kapilara B |
| 391 | 12F-060L1106 Termostat KP 62 (-30,+15 C) | sobni-kapilara C1 (Ø 40x30 mm) |
| 392 | 12F-060L1110 Termostat KP 62 (-30,+15 C) | sobni-kapilara C2 (Ø 25x67 mm) |
| 393 | 12F-060L1111 Termostat KP 68 (-5, +35 C) | sobni-kapilara C1 (Ø 40x30 mm) |
| 394 | 12F-060L1113 Termostat KP 71 (-5, +20 C) 2m kap. | isparivački-kapilara E2 (Ø 9,5x115 mm) |
| 395 | 12F-060L1117 Termostat KP 73 (-25, +15 C) 2m kap. | isparivački-kapilara E1 (Ø 6,4x95 mm), aut |
| 396 | 12F-060L1130 Termostat KP 73 (-20, +15 C) 5m kap. | isparivački-kapilara E1 (Ø 6,4x95 mm), aut |
| 397 | 12F-060L1121 Termostat KP 77 (+20, +60 C) 2m kap. | isparivački-kapilara E3 (Ø 9,5x85 mm), aut |
| 398 | 12F-060L1184 Termostat KP 78 (+30, +90 C) 2m kap. | isparivački-kapilara E3 (Ø 9,5x85 mm), aut |
| 399 | 12F-060L1125 Termostat KP 81 (+80, +150 C) 2m kap. | isparivački-kapilara E3 (Ø 9,5x85 mm), aut |
| 400 | 12F-060L1131 Termost. KP 98 (ulje 60,120 C;HT 100,180 C) | kombinovani-kapilara E2 (Ø 9,5x115 mm) |

| 13F | PRESOSTATI | * - specijalna cena |
|-----|--|---------------------------------------|
| 401 | 13F-060-1101 Presostat KP 1* (-0.2, 7.5 bar) | LP(diff.=0.7, 4 bar)aut reset,hol.6mm |
| 402 | 13F-060-1103 Presostat KP 1 (-0.9, 7.0 bar) | LP(diff.=0.7 bar)man reset hol. 6mm |
| 403 | 13F-060-1171 Presostat KP 5* (8, 32 bar) | HP(diff.=1.8-6 bar)aut reset,hol.6mm |
| 404 | 13F-060-1173 Presostat KP 5 (8, 32 bar) | HP(diff.=3 bar)man reset,hol.6mm |
| 405 | 13F-060-5190 Presostat KP 6W (8, 42 bar) R 410A | HP(diff.=4-10 bar)aut reset, hol.6mm |
| 406 | 13F-060-1190 Presostat KP 7W (8, 32 bar) | HP(diff.=4-10 bar)aut reset, hol.6mm |
| 407 | 13F-060-1192 Presostat KP 7S (8, 32 bar) | HP(diff.=4 bar)aut reset, hol.6mm |
| 408 | 13F-060-1241 Presostat KP 15* (-0.2, 7.5 bar) (8, 32 bar) | LP signal,aut/aut reset,hol.6mm |
| 409 | 13F-060-1243 Presostat KP 15 (-0.2, 7.5 bar) (8, 32 bar) | LP signal,aut/man reset,hol.6mm |
| 410 | 13F-060-1264 Presostat KP 15* (-0.9, 7.0 bar) (8, 32 bar) | LP/HP signal,aut/man reset,hol.6mm |
| 411 | 13F-060-1265 Presostat KP 15* (-0.9, 7.0 bar) (8, 32 bar) | LP/HP signal,aut/aut reset,hol.6mm |
| 412 | 13F-060-1275 Presostat KP 17W* (-0.2, 7.5 bar) (8, 32 bar) | LP/HP signal, aut/aut reset,hol.6mm |

| | | | |
|-----|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 413 | 13F-060B0167 | Difer. pres. (ulje) MP 54 (60 sec.) | (-1, 12 bar) (diff.=0,9 bar), Bitzer |
| 414 | 13F-060B0171 | Difer. pres. (ulje) MP 55 (60 sec.) | (-1, 12 bar) (diff.=0,3-4,5 bar) |

| 14F | | RUŽE (DISTRIBUTORI TEČNOSTI) | |
|-----|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 415 | 14F-069G100604 | Ruža za TE 2 (04,05,06) 4 otv. x 6 mm | ulaz-12 mm,nav. |
| 416 | 14F-069G000403 | Ruža za TE 2 (01,02,03) 3 otv. x 6 mm | ulaz-12 mm,nav. |
| 417 | 14F-069G000703 | Ruža za TE 2 (01,02,03) 3 otv. x 6 mm | ulaz-12 mm,var. |
| 418 | 14F-069G201406 | Ruža za TE 5 (01,02) 6 otv. x 6 mm | ulaz-16 mm,var. |
| 419 | 14F-069G30070 | Ruža za TE 5 (03,04) 6 otv. x 8 mm | ulaz-22 mm,var. |

| 15F | | REGULATORI PRITISKA KONDENZACIJE | |
|-----|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 420 | 15F-003N2100 | Vodni ventil WVFX-15 (3,5-16 bar) | G 1/2"-voda, 6 mm-kond., Kv=1,9 m3/h |
| 421 | 15F-003N2105 | Vodni ventil WVFX-15 (4-23 bar) | G 1/2"-voda, 6 mm-kond., Kv=1,9 m3/h |
| 422 | 15F-003N3100 | Vodni ventil WVFX-20 (3,5-16 bar) | G 3/4"-voda, 6 mm-kond., Kv=3,4 m3/h |
| 423 | 15F-003N3105 | Vodni ventil WVFX-20 (4-23 bar) | G 3/4"-voda, 6 mm-kond., Kv=3,4 m3/h |
| 424 | 15F-003N4100 | Vodni ventil WVFX-25 (3,5-16 bar) | G 1"-voda, 6 mm-kond., Kv=5,5 m3/h |
| 425 | 15F-003N4105 | Vodni ventil WVFX-25 (4-23 bar) | G 1"-voda, 6 mm-kond., Kv=5,5 m3/h |
| 426 | 15F-003F1232 | Vodni ventil WVFX-32 (4-17 bar) | G 1 1/4"-voda, 6 mm-kond., Kv=11 m3/h |
| 427 | 15F-003F1240 | Vodni ventil WVFX-40 (4-17 bar) | G 1 1/2"-voda, 6 mm-kond., Kv=11 m3/h |
| 428 | 15F-016D5050 | Vodni ventil WVS-50 (2,2-19 bar) | G 2"-voda, 6 mm-kond., Kv=32 m3/h |
| 429 | 15F-016D1017 | Pilot jedinica | |
| 430 | 15F-027N3050 | Set prirubnica 2" | |
| 431 | 15F-016D5065 | Vodni ventil WVS-65 (2,2-19 bar) | G 2 1/2"-voda, 6 mm-kond., Kv=45 m3/h |
| 432 | 15F-016D1017 | Pilot jedinica | |
| 433 | 15F-027N3065 | Set prirubnica 2 1/2" | |

| 16F | | REGULATORI KAPACITETA/MEŠAČI TEČNOSTI | |
|-----|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 434 | 16F-034N0082 | Regulator kapaciteta CPCE 12 | 12,v+12/22,v |
| 435 | 16F-034N0083 | Regulator kapaciteta CPCE 15 | 16,v+16/28,v |
| 436 | 16F-034N0084 | Regulator kapaciteta CPCE 22 | 22,v+22/35,v |
| 437 | 16F-069G4001 | Mešač LG 12-22 | |
| 438 | 16F-069G4002 | Mešač LG 12-22 | |
| 439 | 16F-069G4003 | Mešač LG 16-28 | |
| 440 | 16F-069G4004 | Mešač LG 22-35 | |

| 17F | | PRESOSTATI | |
|-----|--------------|--|---|
| 441 | 17F-061F7523 | Presostat (LP) ACB-2UA523W (0,7/1,7 bar) | cut out/cut in=0,7/1,7 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 442 | 17F-061F7526 | Presostat (LP) ACB-2UA526W (1,7/2,7 bar) | cut out/cut in=1,7/2,7 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 443 | 17F-061F8333 | Presostat (FAN) ACB-2UA305W (13/16 bar) | cut out/cut in=13/16 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 444 | 17F-061F8490 | Presostat (FAN) ACB-2UA392W (8,5/11 bar) | cut out/cut in=8,5/11 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 445 | 17F-061F8494 | Presostat (HP) ACB-2UB465W (23/19 bar) | cut out/cut in=23/19 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 446 | 17F-061F9053 | Presostat (HP) ACB-2UC55W (31/24 bar) | cut out/cut in=31/24 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 447 | 17F-061F9054 | Presostat (HP) ACB-2UC56W (28/21 bar) | cut out/cut in=28/21 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 448 | 17F-061F9056 | Presostat (HP) ACB-2UC58W (23/19 bar) | cut out/cut in=23/19 bar, aut. reset, 1/4" hol. |
| 449 | 17F-061F9057 | Presostat (HP) ACB-2UC59W (18/13 bar) | cut out/cut in=18/13 bar, aut. reset, 1/4" hol. |

| 18F | REGULATORI BROJA OBRTAJA | | |
|-----|--------------------------|---|---|
| 450 | 18F-061H3140 | Regul. broja obrtaja kond. XGE-4C (R404/R22/R134a) | 200-240V/50 Hz (10-25 bar) 3A, R 404A, R 22 |
| 451 | 18F-061H3005 | Regul. broja obrtaja kond. RGE-Z1N4-7DS (R404/R22/R 134a) | 230V/50 Hz (8-28 bar), 4A, R 404A, R 22 |
| 452 | 18F-061H3008 | Regul. broja obrtaja kond. RGE-Z1P4-7DS (R404/R22/R134a) | 230V/50 Hz (8-28 bar), 6A, R 404A, R 22 |
| 453 | 18F-061H3009 | Regul. broja obrtaja kond. RGE-Z1Q4-7DS (R404/R22/R134a) | 230V/50 Hz (8-28 bar), 8A, R 404A, R 22 |
| 454 | 18F-061H3006 | Regul. broja obrtaja kond. RGE-X3R4-7DS (R404/R22/R134a) | 400V/50 Hz (8-28 bar), 5A, R 404A, R 22 |
| 455 | 18F-061H3160 | Regul. broja obrtaja kond. XGE-6C (R 410A) | 200-240V/50 Hz (22-39 bar) 3A, R 410A |
| 456 | 18F-061H3023 | Regul. broja obrtaja kond. RGE-Z1Q6-7DS (R 410A) | 200-240V/50 Hz (16-39 bar) 8A, R 410A |
| 457 | 18F-061H3028 | Regul. broja obrtaja kond. RGE-X3R6-7DS (R 410A) | 380-415V/50 Hz (16-39 bar) 5A, R 410A |
| 458 | 18F-061H4000 | Flusostat FQS-U30G | voda, etilen-glikol i sl. (G 1") |
| 459 | 18F-061L1209 | Četvorokraki ventil STF-0401G (R407C/R410A) | usis/potis=3/4"/1/2" |
| 460 | 18F-061L1223 | Četvorokraki ventil STF-0712G (R407C/R410A) | usis/potis=7/8"/3/4" |
| 461 | 18F-061L1158 | Četvorokraki ventil STF-0715G (R407C/R410A) | usis/potis=1 1/8"/7/8" |
| 462 | 18F-061L1224 | Četvorokraki ventil STF-1511G (R407C/R410A) | usis/potis= 1 1/8"/7/8" |
| 463 | 18F-061L1225 | Četvorokraki ventil STF-2017G (R407C/R410A) | usis/potis= 1 3/8"/1 1/8" |
| 464 | 18F-061L1280 | Četvorokraki ventil STF-2506G (R407C/R410A) | usis/potis= 1 5/8"/1 1/8" |
| 465 | 18F-061L2094 | Špulna STF-01AJ504F1 | 208-240V/50 Hz, 6W ac, pak=10 kom. |

| 19F | MAGNETNI VENTILI (PL 04) | (0,3-16 bar) bez špulne | |
|-----|--------------------------|--|---|
| 466 | 19F-032U1476 | Kučiš. mag. vent. EVSI 10 (G 3/8") | NC,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 467 | 19F-032U7115 | Kučiš. mag. vent. EV220B 15B (EVSI 15) G 1/2" | NC,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 468 | 19F-032U7117 | Kučiš. mag. vent. EV220B 15B (EVSI 15) G 1/2" | NO,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 469 | 19F-032U7120 | Kučiš. mag. vent. EV220B 20B (EVSI 20) G 3/4" | NC,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 470 | 19F-032U7122 | Kučiš. mag. vent. EV220B 20B (EVSI 20) G 3/4" | NO,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 471 | 19F-032U7125 | Kučiš. mag. vent. EV220B 25B (EVSI 25) G 1" | NC,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 472 | 19F-032U7127 | Kučiš. mag. vent. EV220B 25B (EVSI 25) G 1" | NO, voda, glikol, n.p. para |
| 473 | 19F-032U7132 | Kučiš. mag. vent. EV220B 32B (EVSI 32) G 1 1/4" | NC,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 474 | 19F-032U7140 | Kučiš. mag. vent. EV220B 40B (EVSI 40) G 1 1/2" | NC,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 475 | 19F-032U7150 | Kučiš. mag. vent. EV220B 50G (EVSI 50) G 2" | NC,voda,glikol(-30,+120C),n.p.para |
| 476 | 19F-032U7170 | Kučiš. mag. vent. EV220B 15B (EVSI 15) G 1/2" | ulje,vazduh,voda (-10,+90 oC) |
| 477 | 19F-032U7171 | Kučiš. mag. vent. EV220B 20B (EVSI 20) G 3/4" | ulje,vazduh,voda (-10,+90 oC) |
| 478 | 19F-032U7172 | Kučiš. mag. vent. EV220B 25B (EVSI 25) G 1" | ulje,vazduh,voda (-10,+90 oC) |
| 479 | 19F-032U1266 | Kučiš. mag. vent. EV220B 22B (EVSI 22) | ulje,vazduh (-10,+90 oC) |
| 480 | 19F-032U7173 | Kučiš. mag. vent. EV220B 32B (EVSI 32) G 1 1/4" | ulje,vazduh,voda (-10,+90 oC) |
| 481 | 19F-032U7116 | Kučiš. mag. vent. EV220B 15B (EVSI 15) G 1/2" | ulje,lako agr.med. (0,+100 oC) |
| 482 | 19F-032U7121 | Kučiš. mag. vent. EV220B 20B (EVSI 20) G 3/4" | ulje,lako agr.med. (0,+100 oC) |
| 483 | 19F-032U7126 | Kučiš. mag. vent. EV220B 25B (EVSI 25) G 1" | ulje,lako agr.med. (0,+100 oC) |
| 484 | 19F-032U7133 | Kučiš. mag. vent. EV220B 32B (EVSI 32) G 1 1/4" | ulje,lako agr.med. (0,+100 oC) |
| 485 | 19F-032U8528 | Kučiš. (nerdj.) mag. vent. EV 222B 25SS (G 1") | agresivni med. (0, +100 oC) |
| 486 | 19F-032U1075 | Reparatur kit EVSI 25 | |
| 487 | 19F-042U4011 | Reparatur kit EV220A10B | NC,voda, glikol (-30, +100 oC) |
| 488 | 19F-032U30054 | Mag. ventil EVSIS 15 (G 1/2") za paru/vrelu vodu | sa špulnom 220/230V/50 Hz/10Wac |
| 489 | 19F-032U30052 | Mag. ventil EVSIS 15 (G 1/2") za paru/vrelu vodu | sa špulnom 24V/50 Hz/10Wac |
| 490 | 19F-032U30334 | Mag. ventil EVSIS 15 (G 1/2") za paru/vrelu vodu | sa špulnom 220/230V/50 Hz/10Wac |
| 491 | 19F-032U30064 | Mag. ventil EVSIS 20 (G 3/4") za paru/vrelu vodu | sa špulnom 220/230V/50 Hz/10Wac |
| 492 | 19F-032U30062 | Mag. ventil EVSIS 20 (G 3/4") za paru/vrelu vodu | sa špulnom 24V/50 Hz/10Wac |
| 493 | 19F-032U1200 | Kuč. mag. vent. EVI 1,5 (G 1/8") | NC,p=0,30 bar,-10,+90 oC,ulje/vazduh/voda |
| 494 | 19F-032U1220 | Kuč. mag. ventila EVI 3 (G 1/4") | NC,p=0,30 bar,-10,+90 oC,ulje/vazduh/voda |
| 495 | 19F-032U1228 | Kuč. mag. ventila EV 210B 3B (G 1/4") | NO,p=0,30 bar,-10,+90 oC,ulje/vazduh/voda |

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|---|
| 496 | 19F-032U3608 | Kuč. mag. ventila EV210B 6B (G 3/8") | NC,p=0,30 bar,-10,+90 oC,ulje/vazduh/voda |
| 497 | 19F-032U1225 | Kuč. mag. ventila EVI 3 (G 3/8") | NC,p=0,30 bar,-10,+90 oC,ulje/vazduh/voda |

| 20F | | TERMOSTATSKI VODNI VENTILI (PL 04) | |
|-----|--------------|---|--|
| 498 | 20F-003N0042 | Termost. vodni ventil AVTA 15 (0, +30 oC) | G 1/2", pmax=16 bar, 2m kap. |
| 499 | 20F-003N2132 | Termost. vodni ventil AVTA 15 (0, +30 oC) | G 1/2",pmax=16 bar,2m kap.,punjenje (teč./gas) |
| 500 | 20F-003N3132 | Termost. vodni ventil AVTA 20 (0, +30 oC) | G 3/4",pmax=16 bar,2m kap.,punjenje (teč./gas) |
| 501 | 20F-003N0107 | Termost. vodni ventil AVTA 15 (10, +80 oC) | |
| 502 | 20F-003N0108 | Termost. vodni ventil AVTA 20 (10, +80 oC) | |
| 503 | 20F-003N0109 | Termost. vodni ventil AVTA 20 (10, +80 oC) | |
| 504 | 20F-003N2162 | Termost. vodni ventil AVTA 15 (+25, +65 oC) | G 1/2",pmax=16 bar,2m kap.,punjenje (teč./gas) |
| 505 | 20F-003N3162 | Termost. vodni ventil AVTA 20 (+25, +65 oC) | G 3/4",pmax=16 bar,2m kap.,punjenje (teč./gas) |
| 506 | 20F-003N2182 | Termost. vodni ventil AVTA 15 (+50, +90 oC) | G 1/2",pmax=16 bar,2m kap.,punjenje (teč./gas) |
| 507 | 20F-003N3182 | Termost. vodni ventil AVTA 20 (+50, +90 oC) | G 3/4",pmax=16 bar,2m kap.,punjenje (teč./gas) |

| 21F | | PRESOSTATI (PL 04) | |
|-----|--------------|--|---|
| 508 | 21F-060-3103 | Presostat KPS 33 (0-3,5 bar) vazduh/gas/tečnost | priklj. G 3/8"A, diff=0,2 bar |
| 509 | 21F-060-3100 | Presostat KPS 35 (0-8 bar) vazduh/gas/tečnost | priklj. G 3/8"A, diff=0,4-1,5 bar |
| 510 | 21F-060-3107 | Presostat KPS 39 (10-35 bar) vazduh/gas/tečnost | priklj. G 1/4"A, diff=2-6 bar |
| 511 | 21F-060-3151 | Presostat CAS 136 (0, 10 bar) vazduh/gas/tečnost | priklj. G 1/4"A, diff=0,2 bar |
| 512 | 21F-060-1133 | Presostat KP 35 (-0,2, 7,5 bar) gas | priklj. G 1/4"A,diff=0,7-4,0 bar,-40/+100oC |
| 513 | 21F-060-1108 | Presostat KP 36 (2,14 bar) | priklj. G 1/4"A,diff=0,7-4,0 bar,-40/+100oC |
| 514 | 21F-060-1217 | Presostat KPI 35 (-0,2, 8 bar) tečnost/gas | priklj. G 1/4"A,diff=0,4-1,5 bar,-40/+100oC |
| 515 | 21F-060-1189 | Presostat KPI 36 (4, 12 bar) tečnost/gas | priklj. G 1/4"A,diff=0,5-1,6 bar,-40/+100oC |
| 516 | 21F-060-5081 | Presostat KPI 38 (8, 28 bar) tečnost/gas | priklj. G 1/4"A,diff=1,8-6 bar,-40/+100oC |
| 517 | 21F-084G2111 | Presostat EMP 2 (0, 16 bar) (G 1/2"A) | izlazni signal (4,20 mA), za brodove (ind. prim.) |

| 22F | | TEMPERATURSKI SENZORI | |
|-----|--------------|--|---|
| 518 | 22F-084N0005 | Temp. senzor AKS 11 (-50, +100 C) PT 1000 | 5,5 m PVC kabl, površinski/kanalski |
| 519 | 22F-084N0008 | Temp. senzor AKS 11 (-50, +100 C) PT 1000 | 8,5 m PVC kabl, površinski/kanalski |
| 520 | 22F-084N0035 | Temp. senzor AKS 12 (-40, +80 oC) PT 1000 | 1,5 m PVC kabl, za temp.vaz., ind.pak.(30 kom.) |
| 521 | 22F-084N0036 | Temp. senzor AKS 12 (-40, +80 oC) PT 1000 | 1,5 m PVC kabl, za temp. vazduha |
| 522 | 22F-084N0038 | Temp. senzor AKS 12 (-40, +80 oC) PT 1000 | 5,5 m PVC kabl, za temp.vaz., ind.pak.(30 kom.) |
| 523 | 22F-084N1178 | Temp. senzor EKS 111 (-55, +100 oC) PTC 1000 | 1,5 m, 1000Ω/+25 oC, T vazduha |
| 524 | 22F-084N2016 | Temp. senzor AKS 21W (-70, +180 oC) | uranjajući, sa kablom i džepom |
| 525 | 22F-084N2017 | Temp. senzor AKS 21W (-70, +180 oC) | uranjajući, sa kablom i džepom |
| 526 | 22F-084N2037 | Temp. senzor AKS 21D (-40, +80 oC) | kanalski, dužina džepa 250mm |
| 527 | 22F-084N2003 | Temp. senzor AKS 21M (-70,+180 oC) | 2,5 m Si-guma kabl, višenamenski |
| 528 | 22F-084N2008 | Temp. senzor AKS 21A (-70,+180 oC) | 5m Si-guma kabl, površ. senzor |
| 529 | 22F-087B1193 | Džep za senzor (AKS 21M) G 1/2" | |
| 530 | 22F-041E0110 | Toploprovodna pasta (5 gr) | |
| 531 | 22F-084Z8181 | Temper. senzor MBT 3260 | |
| 532 | 22F-084Z8115 | Transmitter temperature MBT 9110 | |

| 23F | | TERMOSTATI | |
|-----|--------------|-------------------------------------|--|
| 533 | 23F-017-5014 | Termostat RT 3 (-25, +15 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A (za led. vodu), aut |
| 534 | 23F-017-5016 | Termostat RT 3 (-25, +15 C) 5m kap. | isparivački-kapilara A (za led. vodu), aut |
| 535 | 23F-017-5036 | Termostat RT 4 (-5, +30 C) | sobni-kapilara B, aut |

| | | | |
|-----|--------------|---|--|
| 536 | 23F-017-5037 | Termostat RT 4 (-5, +30 C) | sobni-kapilara B, aut |
| 537 | 23F-017-5053 | Termostat RT 7 (-25, +15 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 538 | 23F-017-5066 | Termostat RT 9 (-45, -15 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 539 | 23F-017-5077 | Termostat RT 10 (-60, -25 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 540 | 23F-017-5083 | Termostat RT 11 (-30, 0 C) | sobni-kapilara B, aut |
| 541 | 23F-017-5097 | Termostat RT 13 (-30, 0 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 542 | 23F-017-5099 | Termostat RT 14 (-5, +30 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 543 | 23F-017-5103 | Termostat RT 14 (-5, +30 C) 10m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 544 | 23F-017-5117 | Termostat RT 17 (-50, +15 C) | sobni, aut |
| 545 | 23F-017-5180 | Termostat RT 26 (-5, +50 oC) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 546 | 23F-017-5118 | Termostat RT 34 (-25, +15 oC) | sobni, aut |
| 547 | 23F-017-5003 | Termostat RT 101 (+25, +90 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 548 | 23F-017-5048 | Termostat RT 106 (+20, +90 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 549 | 23F-017-5135 | Termostat RT 107 (+70, +150 C) 2m kap. | isparivački-kapilara A, aut |
| 550 | 23F-017D0031 | Diferenc. termostat RT 270 (0, +15 C) 2x5m kap. | isparivački-kapilara A, neutr. zona=2K |
| 551 | 23F-041E0114 | Toploprovodna pasta 5 gr. | |
| 552 | 23F-017-4370 | Džep za senzor termost. THH G 1/2" D11x112 | za RT 3/RT 7//Rt 26/RT 14/RT 107 |

24F

PRESOSTATI (PL 04)

| | | | |
|-----|--------------|---|---|
| 553 | 24F-017-5245 | Presostat RT 1 (-0.8, 5 bar) freoni | LP, diff=0,5-1,6 bar, aut, 6mm navoj |
| 554 | 24F-017-5250 | Presostat RT 5 (4, 17 bar) freoni | HP, diff=1,2-4 bar, aut, 6mm navoj |
| 555 | 24F-017-5291 | Pres. RT 110 (0,2-3 bar) vazduh/gas/tečnost | LP, diff=0,08-0,25 bar, aut, G 3/8" |
| 556 | 24F-017-5191 | Pres. RT 112 (0,1-1,1 bar) vazduh/gas/tečnost | LP, diff=0,07-0,16 bar, aut, G 3/8" |
| 557 | 24F-017-5196 | Pres. RT 113 (0-0,3 bar) vazduh/gas/tečnost | LP, diff=0,01-0,05 bar, aut, G 3/8" |
| 558 | 24F-017-5203 | Pres. RT 116 (1-10 bar) vazduh/gas/tečnost | diff=0,3-1,3 bar, aut, G 3/8" |
| 559 | 24F-017-5295 | Pres. RT 117 (10-30 bar) vazduh/gas/tečnost | diff=1-4 bar, aut, G 3/8" |
| 560 | 24F-017-5296 | Pres. RT 117 (10-30 bar) vazduh/gas/tečnost | diff=1-4 bar, aut, G 3/8" |
| 561 | 24F-017-5215 | Pres. RT 121 (-1-0 bar) vazduh/gas/tečnost | LP, diff=0,01-0,05 bar, aut, G 3/8" |
| 562 | 24F-017-5237 | Pres. RT 200 (0,2-6 bar) vazduh/gas/tečnost | LP, diff=0,25-1,2 bar, aut, G 3/8" |
| 563 | 24F-017-5239 | Pres. RT 200 (0,2-6 bar) vazduh/gas/tečnost | LP, diff=0,25 bar (fiksna), man, G 3/8" |
| 564 | 24F-017-5240 | Pres. RT 200 (0,2-6 bar) vazduh/gas/tečnost | LP, diff=0,25-1,2 bar, aut, G 3/8" |

25F

TRANSMITERI (PRETVARAČI) PRITISKA

Transmiteri pritiska (AKS 32/AKS 33)

| | | | |
|-----|--------------|---|--|
| 565 | 25F-060G2069 | Transmitter pritiska AKS 32 (LP) (-1, 12 bar) | izlazni signal (1, 5 V) 1/4" navoj |
| 566 | 25F-060G2071 | Transmitter pritiska AKS 32 (HP) (-1, 34 bar) | izlazni signal (1, 5 V) 1/4" navoj |
| 567 | 25F-060G2100 | Transmitter pritiska AKS 33 (LP) (-1, 6 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) 1/4" NPT navoj |
| 568 | 25F-060G2049 | Transmitter pritiska AKS 33 (LP) (-1, 12 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) 1/4" navoj |
| 569 | 25F-060G2051 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (-1, 34 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) 1/4" navoj |
| 570 | 25F-060G2058 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (0, 15 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) 1/4" NPT navoj |
| 571 | 25F-060G2059 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (0, 30 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) 1/4" NPT navoj |
| 572 | 25F-060G2067 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (0, 25 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) UNF 7/16-20 |
| 573 | 25F-060G2108 | Transmitter pritiska AKS 33 (LP) (-1, 5 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) G 3/8" navoj |
| 574 | 25F-060G2111 | Transmitter pritiska AKS 33 (LP) (-1, 9 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) G 3/8" navoj |
| 575 | 25F-060G2109 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (0, 16 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) G 3/8" navoj |
| 576 | 25F-060G2103 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (-1, 34 bar) | izlazni signal (4, 20 mA) 1/4" NPT navoj |
| 577 | 25F-060G2104 | Transmitter pritiska AKS 33 (LP) (-1, 6 bar) | G 3/8"A, -30/+45 oC |
| 578 | 25F-060G2107 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (-1, 34 bar) | signal (4, 20 mA) 10 mm |

| | | | |
|-----|--------------|--|---|
| 579 | 25F-060G2110 | Transmitter pritiska AKS 33 (HP) (0, 25 bar) | G 3/8"A, 0/+80 oC |
| 580 | 25F-060G1055 | Transm. pritiska (ratiom.) AKS 2050 (-1, 25 bar) | M16x1,5, linearni izlazni signal 10-90% |
| 581 | 25F-060G1019 | Transmitter pritiska AKS 3000 (0, 25 bar) | izlazni signal 4-20 mA, A1/4" navoj |
| 582 | 25F-084G2107 | Transmitter pritiska EMP 2 (0, 6 bar) | izlazni signal (4, 20 mA), G 1/2" |
| 583 | 25F-084G2111 | Transmitter pritiska EMP 2 (0, 16 bar) | izlazni signal (4, 20 mA), G 1/2" |

Transmiteri pritiska (ratiometrijski) (AKS 32R)

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 584 | 25F-060G1036 | Transm. prit. AKS 32R (LP) (-1, 12 bar) | 1/4" navoj, linearni izlazni signal 10-90% |
| 585 | 25F-060G0090 | Transm. prit. AKS 32R (HP) (-1, 34 bar) | 1/4" navoj, linearni izlazni signal 10-90% |
| 586 | 25F-060G4550 | Transm. prit. AKS 32R (LP) (-1, 12 bar) | ind. pak.=14 kom. (060G1036+060G0008) |
| 587 | 25F-060G4551 | Transm. prit. AKS 32R (HP) (-1, 34 bar) | ind. pak.=14 kom. (060G0090+060G0008) |
| 588 | 25F-060G0092 | Transm. prit. AKS 32R (HP) (-1, 34 bar) | Sabroe-York vijčani agregati |
| 589 | 25F-060G1034 | Priključna kutija za AKS 32R sa 5m kabla | montira se na AKS 32R (IP 67) |

Transmiteri pritiska (MBS) (PL 01)

| | | | |
|-----|--------------|---|-------------------------------------|
| 590 | 25F-060G1124 | Transmitter pritiska MBS 3000 (0, 6 bar) | G 1/2"A,vazduh/gas/teč, -40/+85 oC |
| 591 | 25F-060G1125 | Transmitter pritiska MBS 3000 (0, 10 bar) | G 1/2"A,vazduh/gas/teč, -40/+85 oC |
| 592 | 25F-060G1133 | Transmitter pritiska MBS 3000 (0, 16 bar) | G 1/2"A,vazduh/gas/teč, -40/+85 oC |
| 593 | 25F-060G2419 | Transmitter pritiska MBS 4510 (0, 400 mbar) | G 1"A(konus),vaz/gas/teč,-10/+85 oC |

27F

ELEKTRONSKI EXPANZIONI VENTILI

| | | | |
|-----|--------------|---|------------------------------------|
| 647 | 27F-068F1162 | Elektronski exp. ventil AKV 10-1 (10x12 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 0,8 kW (R 404A) |
| 648 | 27F-068F1165 | Elektronski exp. ventil AKV 10-2 (10x12 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 1,3 kW (R 404A) |
| 649 | 27F-068F1168 | Elektronski exp. ventil AKV 10-3 (10x12 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 2,0 kW (R 404A) |
| 650 | 27F-068F1171 | Elektronski exp. ventil AKV 10-4 (10x12 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 3,1 kW (R 404A) |
| 651 | 27F-068F1174 | Elektronski exp. ventil AKV 10-5 (10x12 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 4,9 kW (R 404A) |
| 652 | 27F-068F1177 | Elektronski exp. ventil AKV 10-6 (10x12 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 7,8 kW (R 404A) |
| 653 | 27F-068F1180 | Elektronski exp. ventil AKV 10-7 (10x12 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 12,5 kW (R 404A) |
| 654 | 27F-068F5001 | Elektronski exp. ventil AKV 15-1 (18x18 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 19,6 kW (R 404A) |
| 655 | 27F-068F5006 | Elektronski exp. ventil AKV 15-2 (18x18 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 31,4 kW (R 404A) |
| 656 | 27F-068F5010 | Elektronski exp. ventil AKV 15-3 (22x22 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 49,4 kW (R 404A) |
| 657 | 27F-068F5016 | Elektronski exp. ventil AKV 15-4 (28x28 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 78,3 kW (R 404A) |
| 658 | 27F-042H2020 | Elektronski exp. ventil AKV 20-1 (35x35 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 78,3 kW (R 404A) |
| 659 | 27F-042H2022 | Elektronski exp. ventil AKV 20-2 (35x35 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 125 kW (R 404A) |
| 660 | 27F-042H2025 | Elektronski exp. ventil AKV 20-3 (42x42 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 196 kW (R 404A) |
| 661 | 27F-042H2027 | Elektronski exp. ventil AKV 20-4 (54x54 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 314 kW (R 404A) |
| 662 | 27F-042H2029 | Elektronski exp. ventil AKV 20-5 (54x54 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 494 kW (R 404A) |
| 663 | 27F-068F5265 | Klip za AKV/A 15-1 | |
| 664 | 27F-068F5266 | Klip za AKV/A 15-2 | |
| 665 | 27F-034G1706 | Električni exp. ventil ETS-50B (28x28 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 161,4 kW (R 404A) |
| 666 | 27F-034G0508 | Električni exp. ventil ETS-100B (35x35 mm) | To/Tc=+5/+32 oC, 300,5 kW (R 404A) |

28F

TERMOSTATI (DANFOSS)

*-specijalna cena

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 667 | 28F-077B0020 | 077B0020 (frižider) 1 m | (+3,5/-3C) |
| 668 | 28F-077B0021 | 077B0021 (frižider) 1 m | (-2/-11C) |
| 669 | 28F-077B0024 | 077B0024 (zamrz.-horiz.) 0.8 m | (-13/-21C) |
| 670 | 28F-077B2020 | 077B2020 (zamrz.-horiz.) 0.8 m | (-15/-23C) signal -12C |

| | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|--|
| 671 | 28F-077B2021 | 077B2021* (zamrz.-vert.) 1.2 m | (-17/-23C) signal -14C (nova cena 03.12.2014.) |
| 672 | 28F-077B0077 | 077B2077 (zamrz.-vert.) | (-17/-23C) signal -14C |
| 673 | 28F-077B2187 | 077B2187* (zamrz.) 2,55 m | (-17/-23C) signal -14C |
| 674 | 28F-077B6208 | 077B6208 (kombinacija) 1 m | (+3,5/-20C) pom. kont. |
| 675 | 28F-077B6220 | 077B6220* (kombinacija) 1 m | (+3,5/-20C) pom. kont. |
| 676 | 28F-077B0831 | 077B0831* (vitrina) | |

| 51A | | TERMO-EXPANZIONI VENTILI (NH3) | |
|------------------------------------|--------------|--|------------------------|
| Termo-ekspanzioni ventili (TEA 20) | | | |
| 677 | 51A-068G6000 | Termo-exp. ventil TEA 20-1 (NH 3)-komplet | (-50, 0 C) 1/2"x1/2" |
| 678 | 51A-068G6001 | Termo-exp. ventil TEA 20-2 (NH 3)-komplet | (-50, 0 C) 1/2"x1/2" |
| 679 | 51A-068G6002 | Termo-exp. ventil TEA 20-3 (NH 3)-komplet | (-50, 0 C) 1/2"x1/2" |
| 680 | 51A-068G6003 | Termo-exp. ventil TEA 20-5 (NH 3)-komplet | (-50, 0 C) 1/2"x1/2" |
| 681 | 51A-068G6004 | Termo-exp. ventil TEA 20-8 (NH 3)-komplet | (-50, 0 C) 1/2"x1/2" |
| 682 | 51A-068G6005 | Termo-exp. ventil TEA 20-12 (NH 3)-komplet | (-50, 0 C) 1/2"x1/2" |
| 683 | 51A-068G6006 | Termo-exp. ventil TEA 20-20 (NH 3)-komplet | (-50, 0 C) 1/2"x1/2" |
| 684 | 51A-068G6133 | Termo-exp. ventil TEA 20-2 (NH 3)-komplet | (-20, +30 C) 1/2"x1/2" |
| 685 | 51A-068G6134 | Termo-exp. ventil TEA 20-3 (NH 3)-komplet | (-20, +30 C) 1/2"x1/2" |
| 686 | 51A-068G6140 | Termo-exp. ventil TEA 20-12 (NH 3)-komplet | (-20, +30 C) 1/2"x1/2" |
| 687 | 51A-068G6135 | Termo-exp. ventil TEA 20-20 (NH 3)-komplet | (-20, +30 C) 1/2"x1/2" |
| 688 | 51A-068G2050 | Dizna TEA/TEAT 20-1 (01) | 3.5 kW (NH3) |
| 689 | 51A-068G2051 | Dizna TEA/TEAT 20-2 (02) | 7 kW (NH3) |
| 690 | 51A-068G2052 | Dizna TEA/TEAT 20-3 (03) | 10.5 kW (NH3) |
| 691 | 51A-068G2053 | Dizna TEA/TEAT 20-5 (04) | 17.5 kW (NH3) |
| 692 | 51A-068G2054 | Dizna TEA/TEAT 20-8 (05) | 28 kW (NH3) |
| 693 | 51A-068G2055 | Dizna TEA/TEAT 20-12 (06) | 42 kW (NH3) |
| 694 | 51A-068G2056 | Dizna TEA/TEAT 20-20 (07) | 70 kW (NH3) |

| Termo-ekspanzioni ventili (TEA 85) | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 695 | 51A-68G6008 | Termo-ekspanz. ventil TEA 85-55 (NH 3)-komplet | (-50,0) 3/4"x3/4" |
| 696 | 51A-68G2058 | Dizna TEA/TEAT 85-55 (02) | 190 kW (NH3) |

| Termostatski ventili za ubrizgavanje (TEAT) | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 697 | 51A-068G6125 | Termostatski ventil TEAT 20-2 | 35-65 oC, 1/2"x1/2" |
| 698 | 51A-068G6126 | Termostatski ventil TEAT 20-5 | 35-65 oC, 1/2"x1/2" |
| 699 | 51A-068G6063 | Termostatski ventil TEAT 20-8 | 55-95 oC, 1/2"x1/2" |
| 700 | 51A-068G6068 | Termostatski ventil TEAT 20-20 | 35-65 oC, 1/2"x1/2" |
| 701 | 51A-068G6129 | Termostatski ventil TEAT 85-33 | 35-65 oC, 1/2"x1/2" |
| 702 | 51A-068G6073 | Termostatski ventil TEAT 85-55 | 55-95 oC, 3/4"x3/4" |
| 703 | 51A-068G6071 | Termostatski ventil TEAT 85-85 | 55-95 oC, 3/4"x3/4" |

| 52A | | MAGNETNI VENTILI (NH3) | |
|-----|--------------|--|-----------------------------------|
| 704 | 52A-032F3103 | Magnetni ventil EVRA-3 (sa špulnom IP 67) NH3 | bez prirubn., bez ručnog otv/zat |
| 705 | 52A-032F6208 | Magnetni ventil EVRA-10 (sa špulnom IP 67) NH3 | bez prirubn., bez ručnog otv/zat |
| 706 | 52A-032F6213 | Magnetni ventil EVRA-10 (sa špulnom IP 67) NH3 | bez prirubnica, sa ručnim otv/zat |
| 707 | 52A-032F6218 | Magnetni ventil EVRA-15 (sa špulnom IP 67) NH3 | bez prirubn., sa ručnim otv/zat |
| 708 | 52A-032F6223 | Magnetni ventil EVRA-20 (sa špulnom IP 67) NH3 | bez prirubn., sa ručnim otv/zat |

| | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 709 | 52A-032F6225 | Magnetni ventil EVRA-25 (kućište) NH3 | bez prirubnica, bez špulne IP 67 |
| 710 | 52A-042H1126 | Magnetni ventil EVRA-32 (kućište) NH3 | priklj. za varenje 1 1/4", bez špulne |
| 711 | 52A-042H1128 | Magnetni ventil EVRA-40 (kućište) NH3 | priklj. za varenje 1 1/2", bez špulne |
| 712 | 52A-032F6214 | Magnetni ventil EVRAT 10 (kućište) | bez špulne, bez prirubnica |
| 713 | 52A-032F6216 | Magnetni ventil EVRAT 15 (kućište) | bez špulne, bez prirubnica |
| 714 | 52A-032F6219 | Magnetni ventil EVRAT 20 (kućište) | bez špulne, bez prirubnica |
| 715 | 52A-032F3116 | Reparatur kit EVRST 15 | |
| 716 | 52A-032F0200 | Reparatur kit (EVRA 3) | set gumica, O-ring, zavrt. |
| 717 | 52A-032F0202 | Reparatur kit (EVRA 10) | set gumica, O-ring, zavrt. |
| 718 | 52A-032F0204 | Reparatur kit (EVRA 15) | set gumica, O-ring, zavrt. |
| 719 | 52A-032F0206 | Reparatur kit (EVRA 20) | set gumica, O-ring, zavrt. |
| 720 | 52A-032F0208 | Reparatur kit (EVRA 25) | set gumica, O-ring, zavrt. |
| 721 | 52A-042H0167 | Reparatur kit (EVRA 32) | |
| 722 | 52A-042H0175 | Reparatur kit (EVRA 40) | |
| 723 | 52A-032F0250 | Reparatur kit (EVRA 10) | |

| 53A | FILTERI/REZERVNI DELOVI (NH3) | za amonijak (NH3) | |
|-----|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 724 | 53A-006-0042 | Filter FA 15 (za mont. zajedno sa TEA/TEAT 20) | sa bolcnima M12x170 |
| 725 | 53A-006-0043 | Filter FA 15 (za mont. zajedno sa EVRA 3/EVR 15) | sa bolcnima M12x188 |
| 726 | 53A-006-0046 | Filter FA 15 (za montažu zajedno sa EVR 20) | sa bolcnima M12x240 |
| 727 | 53A-006-0052 | Filter FA 15 (za montažu u cevovod) za EVRA 3 | komplet sa prir. 1/2"-na varenje |
| 728 | 53A-006-0057 | Filter FA 15 (za montažu u cevovod) za EVR 3 | komplet sa prir. 1/2"-na lemlj. |
| 729 | 53A-006-1012 | Filter FA 15 (za montažu zajedno sa EVRA/T 10-15) | sa bolcnima M12x107 |
| 730 | 53A-006-1013 | Filter FA 20 (za montažu zajedno sa EVRA/T 20) | sa bolcnima M12x127 |
| 731 | 53A-036B0002 | Filter FA 25 (za montažu u cevovod) za EVRA 25 | komplet sa prirubnicama 1"-na varenje |
| 732 | 53A-036-0060 | Filter-kućište FA 15 (za montažu u cevovod) | kućište, bez prirubnica 1/2" |
| 733 | 53A-036-0061 | Filter-kućište FA 20 (za montažu u cevovod) | kućište, bez prirubnica 3/4" |
| 734 | 53A-006-1112 | Set prirubnica 1/2" (FA 15) | |
| 735 | 53A-006-1115 | Set prirubnica 3/4" (FA 20) | |
| 736 | 53A-006-1104 | Spreznjak (bolcn) M12x188 (set-2 komada) | montaža sa EVRA 10/15 |
| 737 | 53A-006-1105 | Spreznjak (bolcn) M12x240 (set-2 komada) | montaža sa EVRA 20 |
| 738 | 53A-006-0331 | Reparatur kit FA 15 | mrežica, gumica pokl., zavrt. |
| 739 | 53A-006-0332 | Reparatur kit FA 20 | mrežica, gumica pokl., zavrt. |
| | | Ručni ekspanzioni ventil (6F) | |
| 740 | 53A-006F0029 | Ručni ekspanzioni ventil 6F (za freone) | komplet sa flanšnama 1/2" lemlj. |

| 54A | NEPOVRATNI VENTILI (NH3) | | |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 741 | 54A-020-2000 | Nepovratni ventil NRVA 15 (komplet) | flanšne 1/2" - var. |
| 742 | 54A-020-2001 | Nepovratni ventil NRVA 20 (komplet) | flanšne 3/4" - var. |
| 743 | 54A-020-2002 | Nepovratni ventil NRVA 25 (komplet) | flanšne 1" - var. |
| 744 | 54A-020-2003 | Nepovratni ventil NRVA 32 (komplet) | flanšne 1 1/4" - var. |
| 745 | 54A-020-2004 | Nepovratni ventil NRVA 40 (komplet) | flanšne 1 1/2" - var. |
| 746 | 54A-020-2005 | Nepovratni ventil NRVA 50 (komplet) | flanšne 2" - var. |
| 747 | 54A-020-2006 | Nepovratni ventil NRVA 65 (komplet) | flanšne 2 1/2" - var. |

| 55A | PRESOSTATI (NH3) | | |
|-----|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 748 | 55A-060-5027 | Presostat KP 1A (-0.2, 7.5 bar) NH3 | LP (diff.=0.7, 4 bar) |

| | | | |
|-----|--------------|--|---|
| 749 | 55A-060-1160 | Presostat KP 1A (-0.2, 7.5 bar) NH3 | LP (diff.=0.7, 4 bar), aut reset, 1m kap. |
| 750 | 55A-060-5029 | Presostat KP 5A (8, 32 bar) NH3 | HP (diff.=1.8, 6 bar) |
| 751 | 55A-060-1230 | Presostat KP 5A (8, 32 bar) NH3 | HP (diff.=1.8, 6 bar) aut reset, 1m kap. |
| 752 | 55A-060-1231 | Presostat KP 5A (8, 32 bar) NH3 | HP (diff.=3 bar) man reset, 1m kap. |
| 753 | 55A-060-1205 | Presostat KP 7ABS (8, 32 bar) NH3 | HP (diff.=4 bar) man reset, 1m kap. |
| 754 | 55A-060-1293 | Pres. KP 15A (-0.2, 7.5 bar) (8, 32 bar) NH3 | LP/HP signal, aut/aut reset, 1m kap. |
| 755 | 55A-060-1294 | Pres. KP 15A (-0.2, 7.5 bar) (8, 32 bar) NH3 | LP/HP signal, aut/man reset, 1m kap. |

56A

PRESOSTATI (NH3)

Presostati (RT)

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 756 | 56A-017-5001 | Presostat RT 1A (-0.8, 5 bar) NH3/freoni | LP, diff=0,5-1,6 bar, aut, G 3/8" |
| 757 | 56A-017-5002 | Presostat RT 1A (-0.8, 5 bar) NH3/freoni | LP, diff=0,5 bar, man, G 3/8" |
| 758 | 56A-017L0033 | Presostat RT 1AL (-0.8, 5 bar) NH3 (n.z) | LP, diff=0,2 bar, nz=0.2-0,9 bar, G 3/8" |
| 759 | 56A-017-5046 | Presostat RT 5A (4, 17 bar) NH3/freoni | HP, diff=1,2 bar, aut, G 3/8" |
| 760 | 56A-017-5047 | Presostat RT 5A (4, 17 bar) NH3/freoni | HP, diff=1,2 bar, man, G 3/8" |
| 761 | 56A-017L0040 | Presostat RT 5AL (4, 17 bar) NH3 (n.z) | HP, diff=0,35 bar, nz=0,35-1,4 bar, G 3/8" |
| 762 | 56A-017-5035 | Presostat RT 6AB (10, 28 bar) NH3/freoni | HP, diff=1,5 bar, man, G 3/8" |
| 763 | 56A-017-5187 | Presostat RT 30AW (1, 10 bar) NH3/freoni | HP, diff=0,8 bar, aut, G 1/2" |
| 764 | 56A-017-5188 | Presostat RT 30AB (1, 10 bar) NH3/freoni | HP, diff=0,4 bar, man, G 1/2" |
| 765 | 56A-017-5189 | Presostat RT 30AS (1, 10 bar) NH3/freoni | HP, diff=0,4 bar, man, G 1/2" |

Diferencijalni presostati (MP/RT)

| | | | |
|-----|--------------|---|----------------------------------|
| 766 | 56A-017D0021 | Dif. pres. RT 260A (0.5, 4 bar) dif=0,3 bar | G 3/8"+weld nipl f6.5/f10 |
| 767 | 56A-017D0023 | Dif. pres. RT 260A (0.5, 6 bar) dif=0,5 bar | G 3/8"+weld nipl f6.5/f10 |
| 768 | 56A-017D0025 | Dif. pres. RT 262A (0.1, 1.5 bar) dif=0,5 bar | G 3/8"+weld nipl f6.5/f10 |
| 769 | 56A-017D0040 | Presostat (regulator nivoa-alarm) RT 280A | |
| 770 | 56A-060B0175 | Difer. pres. (ulje/NH3) MP 55A (60 sec.) | (-1, 12 bar) (diff.=0,3-4,5 bar) |
| 771 | 56A-060-0082 | Kapilarna čelična cev 1m (NH3) G 3/8" | M10x0,75+navrtka G 3/8" |

57A

GLAVNI VENTILI (NH3)

bez prirubnica

Glavni ventili (na prirubnice) (PM)-stara serija (prestala proizvodnja u 2013. god.)

| | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|------------|
| 772 | 57A-027F3001 | Glavni ventil PM 1-5 | 1.6 m3/h |
| 773 | 57A-027F3002 | Glavni ventil PM 1-10 | 3.0 m3/h |
| 774 | 57A-027F3003 | Glavni ventil PM 1-15 | 4.0 m3/h |
| 775 | 57A-027F3004 | Glavni ventil PM 1-20 | 7.0 m3/h |
| 776 | 57A-027F3012 | Glavni ventil PM 3-15 | 4.0 m3/h |
| 777 | 57A-027F3013 | Glavni ventil PM 3-20 | 7.0 m3/h |
| 778 | 57A-027F3016 | Glavni ventil PM 3-40 | 30.0 m3/h |
| 779 | 57A-027F3017 | Glavni ventil PM 3-50 | 43.0 m3/h |
| 780 | 57A-027F3018 | Glavni ventil PM 3-65 | 79.0 m3/h |
| 781 | 57A-027F1276 | Glavni ventil PM 3-100 | 205.0 m3/h |
| 782 | 04F-027F2124 | Set prirubnica (5") za PM 3-100 | |

Glavni ventili (na varenje) (ICS)-nova serija

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 783 | 57A-027H2028 | Glavni ventil ICS1 25-5 (20 DIN) | zamenjuje PM 1-5 |
| 784 | 57A-027H2038 | Glavni ventil ICS1 25-10 (20 DIN) | zamenjuje PM 1-10 |

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| 785 | 57A-027H2048 | Glavni ventil ICS1 25-15 (20 DIN) | zamenjuje PM 1-15 |
| 786 | 57A-027H2058 | Glavni ventil ICS1 25-20 (20 DIN) | zamenjuje PM 1-20 |
| 787 | 57A-027H2060 | Glavni ventil ICS1 25-25 (25 DIN) | zamenjuje PM 1-25 |
| 788 | 57A-027H3020 | Glavni ventil ICS1 32 (32 DIN) | zamenjuje PM 1-32 |
| 789 | 57A-027H4020 | Glavni ventil ICS1 40 (40 DIN) | zamenjuje PM 1-40 |
| 790 | 57A-027H5020 | Glavni ventil ICS1 50 (50 DIN) | zamenjuje PM 1-50 |
| 791 | 57A-027H6020 | Glavni ventil ICS1 65 (65 DIN) | zamenjuje PM 1-65 |
| 792 | 57A-027H2078 | Glavni ventil ICS3 25-5 (20 DIN) | zamenjuje PM 3-5 |
| 793 | 57A-027H2088 | Glavni ventil ICS3 25-10 (20 DIN) | zamenjuje PM 3-10 |
| 794 | 57A-027H2098 | Glavni ventil ICS3 25-15 (20 DIN) | zamenjuje PM 3-15 |
| 795 | 57A-027H2108 | Glavni ventil ICS3 25-20 (20 DIN) | zamenjuje PM 3-20 |
| 796 | 57A-027H2110 | Glavni ventil ICS3 25-25 (25 DIN) | zamenjuje PM 3-25 |
| 797 | 57A-027H3030 | Glavni ventil ICS3 32 (32 DIN) | zamenjuje PM 3-32 |
| 798 | 57A-027H4030 | Glavni ventil ICS3 40 (40 DIN) | zamenjuje PM 3-40 |
| 799 | 57A-027H5030 | Glavni ventil ICS3 50 (50 DIN) | zamenjuje PM 3-50 |
| 800 | 57A-027H6030 | Glavni ventil ICS3 65 (65 DIN) | zamenjuje PM 3-65 |
| 801 | 57A-027H8030 | Glavni ventil ICS3 80 (80 DIN) | zamenjuje PM 3-80 |
| 802 | 57A-027H7120 | Glavni ventil ICS3 100 (100 DIN) | zamenjuje PM 3-100 |
| 803 | 57A-027H7140 | Glavni ventil ICS3 125 (125 DIN) | zamenjuje PM 3-125 |
| 804 | 57A-027H7160 | Glavni ventil ICS3 150 (150 DIN) | zamenjuje PM 3-150 |

| | | Glavni (magnetni) ventili (ICLX)-nova serija | 2-stepeni ventili (on-off) |
|-----|--------------|--|---|
| 805 | 57A-027H3040 | Magn. ventil ICLX 32 (sa EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 1 1/4", pmax=52 bar |
| 806 | 57A-027H4040 | Magn. ventil ICLX 40 (sa EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 1 1/2", pmax=52 bar |
| 807 | 57A-027H5040 | Magn. ventil ICLX 50 (sa EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 2", pmax=52 bar |
| 808 | 57A-027H6040 | Magn. ventil ICLX 65 (sa EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 2 1/2", pmax=52 bar |
| 809 | 57A-027H8040 | Magn. ventil ICLX 65 (sa EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 3", pmax=52 bar |
| 810 | 57A-027H7147 | Magn. ventil ICLX 100 (bez EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 5", pmax=52 bar |
| 811 | 57A-027H7157 | Magn. ventil ICLX 125 (bez EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 6", pmax=52 bar |
| 812 | 57A-027H7167 | Magn. ventil ICLX 150 (bez EVM(NC)/EVM(NO)) | priključak na varenje 6", pmax=52 bar |
| 813 | 57A-018F6801 | Špulna 220-230V/50 Hz, 12W ac, IP 67 | uz pilot ventile EVM(NC)/EVM(NO) |

| Modularni regulatori nivoa tečnosti | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 814 | 57A-027F3054 | Glavni (ekspanzioni) ventil PMFL 80-1 | LP (separator) |
| 815 | 57A-027F3065 | Glavni (ekspanzioni) ventil PMFH 80-2 | HP (kondenzator) |

| Motorni ventili/aktuatori | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 816 | 57A-027H1030 | Motorni ventil ICM 20-A (20 DIN) | |
| 817 | 57A-027H1031 | Motorni ventil ICM 20-B (20 DIN) | |
| 818 | 57A-027H2000 | Motorni ventil ICM 25-A (25 DIN) | |
| 819 | 57A-027H2001 | Motorni ventil ICM 25-B (25 DIN) | |
| 820 | 57A-027H3000 | Motorni ventil ICM 32-A (32 DIN) | |
| 821 | 57A-027H3001 | Motorni ventil ICM 32-B (32 DIN) | |
| 822 | 57A-027H9075 | Aktuator ICAD 600A | sa enkoderom, za ICM 20-ICM 32 |
| 823 | 57A-027H0180 | Multi-funkcionalni alat ICM 20-32 | |
| 824 | 57A-027H4000 | Motorni ventil ICM 40-A (40 DIN) | |
| 825 | 57A-027H4001 | Motorni ventil ICM 40-B (40 DIN) | |
| 826 | 57A-027H5000 | Motorni ventil ICM 50-A (50 DIN) | |

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 827 | 57A-027H5001 | Motorni ventil ICM 50-B (50 DIN) | |
| 828 | 57A-027H6001 | Motorni ventil ICM 65-B (65 DIN) | |
| 829 | 57A-027H9077 | Aktuator ICAD 1200A | sa enkoderom, za ICM 40-ICM 65 |
| 830 | 57A-027H0181 | Multi-funkcionalni alat ICM 40-65 | |

| 58A | | PILOT VENTILI | |
|-----|--------------|--|-------------------------------|
| 831 | 58A-027B1100 | Pilot ventil (pritisno kontrolisan) CVP (LP) | 0, 7 bar, pmax=17 bar |
| 832 | 58A-027B1101 | Pilot ventil (pritisno kontrolisan) CVP (LP) | 0.66, 2 bar, pmax=17 bar |
| 833 | 58A-027B1160 | Pilot ventil (pritisno kontrolisan) CVP (HP) | 4, 22 bar, pmax=28 bar |
| 834 | 58A-027B1161 | Pilot ventil (pritisno kontrolisan) CVP (HP) | 4, 28 bar, pmax=28 bar |
| 835 | 58A-027B1164 | Pilot ventil (pritisno kontrolisan) CVP (HP) | 0.66, 7 bar, pmax=28 bar |
| 836 | 58A-027B1102 | Pilot ventil (diferencijalni) CVPP (LP) | delta p=0, 7 bar, pmax=17 bar |
| 837 | 58A-027B1162 | Pilot ventil (diferencijalni) CVPP (HP) | delta p=0, 7 bar, pmax=28 bar |
| 838 | 58A-027B1170 | Pilot ventil (pritisno kontrolisan) CVP(M) | |
| 839 | 58A-027B1070 | Pilot ventil CVC | |
| 840 | 58A-027B1110 | Pilot ventil (temp. kontrolisan) CVT | (-40, 0 oC), 5m kapilara |
| 841 | 58A-027B1111 | Pilot ventil (temp. kontrolisan) CVT | (-10, +25 oC), 5m kapilara |
| 842 | 58A-027B1140 | Pilot ventil (elektronski kontrolisan) CVQ | (0, 6 bar), sa EKS 61 |
| 843 | 58A-027B1120 | Pilot ventil (kućište) EVM (NC) | bez špulne |
| 844 | 58A-027B1130 | Pilot ventil (kućište) EVM (NO) | bez špulne |
| 845 | 58A-027B2021 | Pilot ventil (modul. regulator nivoa) SV 1 | LP/HP funkcija |
| 846 | 58A-027B2023 | Pilot ventil (modul. regulator nivoa) SV 3 | LP/HP funkcija |
| 847 | 58A-027B2024 | Pilot ventil (modul. regulator nivoa) SV 4 | LP (dizna 2.5 mm) |

| Regulatori konstantnog pritiska | | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 848 | 58A-027B1038 | Regulator CVMD (0, 7 bar) | sa flanšnama 1/2" |

| 59A | | REZERVNI DELOVI ZA PM/ICS/SV (NH3) | |
|-----|--------------|---|----------------------------|
| 849 | 59A-027H1190 | Servis kit (set zaptivki) ICM | |
| 850 | 59A-027B0120 | Priključak za pilot ventil CVPP | |
| 851 | 59A-027F1046 | Štopna sa nastavkom (za PM/ICS) | |
| 852 | 59A-027H0182 | Uredjaj za napajanje strujom ICAD-UPS | |
| 853 | 59A-027F0087 | Set dihtunga za PM 32 | |
| 854 | 59A-027F0262 | Poluga sedišta ventila PM 32 (komplet) | |
| 855 | 59A-027F0660 | Mrežica filtera PM 50 | |
| 856 | 59A-027F1048 | Spoljni pilot priključak PM/PMLX | PM, PMLX 32-PMLX 65 |
| 857 | 59A-027B0162 | Reparatur kit CVMH | |
| 858 | 59A-027F0265 | Reparatur kit PM 1-65 | |
| 859 | 59A-027F1160 | Kućište pilot ventila CVH 6 | G 1/4"A unutrašnji navoj |
| 860 | 59A-027F1047 | Kućište pilot ventila CVH 10 | 3/8" priključak na varenje |
| 861 | 59A-027F1090 | Kućište pilot ventila CVH 15 | 1/2" priključak na varenje |
| 862 | 59A-027B2082 | Dizna f 2.0 mm (za SV 4-6) | 50 kW (dp=10 bar) NH3 |
| 863 | 59A-027B2083 | Dizna f 2.5 mm (za SV 4-6) | 81 kW (dp=10 bar) NH3 |
| 864 | 59A-027N1225 | Set prirub. 1" (2 kom.) za PMFL/PMFH 80 | priklj. za varenje |
| 865 | 59A-027B2073 | Reparatur kit za SV 4 | |

| 60A | | REGULATORI NIVOA TEČNOSTI (NH3) | |
|-----|--------------|--|--------------------|
| 866 | 60A-038E0011 | Kućište regulatora 38E sa flanšnama (1") | priklj. za varenje |

| | | | |
|-----|--------------|---|--|
| 867 | 60A-148H3194 | Kontroler nivoa tečnosti AKS 38 | sa flanšnama 1" |
| 868 | 60A-084H4501 | Elek. transm. nivoa tečn. AKS 4100 (sa displejem HMI) | verzija sa kablom (merna duž. 800-5000 mm) |

| 61A | | ELEKTRONSKI EXPANZIONI VENTILI (NH3) | |
|-----|--------------|--|--------------------------------|
| 869 | 61A-068F3284 | Elektronski exp. ventil AKVA 10-4 (1/2"x3/4") na var. | To/Tc=+5/+32 oC, 16 kW (NH3) |
| 870 | 61A-068F3285 | Elektronski exp. ventil AKVA 10-5 (1/2"x3/4") na var. | To/Tc=+5/+32 oC, 25 kW (NH3) |
| 871 | 61A-068F5023 | Elektronski exp. ventil AKVA 15-2 (3/4"x3/4") na prir. | To/Tc=+5/+32 oC, 200 kW (NH3) |
| 872 | 04F-027N1220 | Set prirubnica 3/4" (za AKVA 15-2) | |
| 873 | 61A-068F5026 | Elektronski exp. ventil AKVA 15-3 (1"x1") na prir. | To/Tc=+5/+32 oC, 300 kW (NH3) |
| 874 | 04F-027N1225 | Set prirubnica 1" (za AKVA 15-3) | |
| 875 | 61A-042H2103 | Elektr. exp. ventil AKVA 20-3 (1 1/4"x1 1/4") na var. | To/Tc=+5/+32 oC, 1250 kW (NH3) |
| 876 | 61A-042H2104 | Elektr. exp. ventil AKVA 20-4 (1 1/2"x1 1/2") na var. | To/Tc=+5/+32 oC, 2000 kW (NH3) |
| 877 | 61A-018F6901 | Špulna (AKV/AKVA) 24V, 20 W a.c. | 20W, 24 V a.c. |
| 878 | 61A-018F6781 | Špulna (AKV/AKVA) 230V, 18 W d.c. | 18W, 230V d.c. |